



VZW - AIB-VINCIOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Oliegelaarslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Rapport n°:

1 B

F 104648

Safety, quality and environmental services

Réso. Code:

 Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
 Brabant : Tél.: 02 674 57 11 Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
 Wallonie : Tél.: 081 432 611

1

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°:

Demandeur: ARDENNE ELEC S.P.R.L

Responsable des travaux:

Nom, Prénom: TOUILLAUX
Daniel

N° carte d'identité:

N° TVA: BE

Installation:

Nom, Prénom: JSL Conseils S.P.R.L JSL Conseils S.P.R.L
Adresse: Rue de la Falaise, 1D Rue du Rhin, 86
CP + Commune: 6840 Longlier 6700 Arlon
Tél:

Propriétaire/gestionnaire:

Bases de l'examen: Règlement Général sur les Installations Électriques (RGIE) RGPT

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> mise en usage	<input type="checkbox"/> modification	<input type="checkbox"/> extension	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271bis	<input checked="" type="checkbox"/> ① Unité d'habitation
	<input type="checkbox"/> mobile	<input type="checkbox"/> temporaire		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input checked="" type="checkbox"/> ② Unité de travail domestique
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> périodique	<input type="checkbox"/> contrôle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> ③ Parties communes
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> renforcement	<input type="checkbox"/> Art 276bis : vente d'une unité d'habitation		<input type="checkbox"/> Art	<input type="checkbox"/> Art	<input checked="" type="checkbox"/> ④ Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN		EAN non communiqué	Compt.kWh non placé
	Compt. kWh n°:	Index jour: nuit:	Compt. kWh exclusif nuit:	Index nuit:
	Protection branchement (A):	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>		
Données installation	Conçue pour U _n :	<input type="checkbox"/> 230V <input checked="" type="checkbox"/> 3x230V <input type="checkbox"/> 3N400V <input type="checkbox"/>	Type de prise de terre:	
	Courant nominal maximum (A):	<input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 25 <input type="checkbox"/> 32 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 63 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 100 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> boucle de terre <input type="checkbox"/> barres / piquets	
	Câble d'alimentation tableau principal:	4 x 1.6 mm ²	Type: <input checked="" type="checkbox"/> V.O.B
Description installation <input checked="" type="checkbox"/> Voir annexe(s)	Dispositif diff. gén.: <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> A / 3.000mA	Nombre de tableaux: <input type="checkbox"/> 1	Nombre de circuits terminaux: <input type="checkbox"/> 25	
	Disjoncteur bipolaire 1xC6	Disjoncteur tétrapolaire 3xC20		
	Disjoncteur bipolaire 2xC10	Disjoncteur tétrapolaire 1xC25		
	Disjoncteur bipolaire 2xC16	Interruiseur différentiel tétrapolaire		
	Disjoncteur bipolaire 16xC20	40A 130mA 4xC20 en bipolaire		

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

<input type="checkbox"/> Contacts Dir.	<input type="checkbox"/> Contacts Indir.	<input type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Appareils	<input type="checkbox"/> Matériel	<input type="checkbox"/> I/s/section	<input type="checkbox"/> Schémas	<input type="checkbox"/> Contrôle bel de défaut
<input type="checkbox"/> Résistance de dispersion de la prise de terre:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ω	<input type="checkbox"/> Isolément général:	<input type="checkbox"/> 5 MΩ	<input type="checkbox"/> Continuité de terre	<input type="checkbox"/> Test dispositif diff.	

Le dispositif différentiel général: était plombé a été plombé n'a pas été plombé ne peut pas être plombé

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions		4.6.2010
Nouvelle installation		Visa GFD
<input type="checkbox"/> Néant		<i>OK</i>
Infractions installation existante		<i>OK</i>
<input type="checkbox"/> Néant		
Remarques		<i>OK</i>
<input type="checkbox"/> Néant		

05/05/2010

Fabricom Infra Sud sa/nv

Chemin du Salwey, 7

6900 Bastogne • BELGIUM

Tel: +32 61 66 61 33 • Fax: +32 61 28 75 75

Mandataire GFD

Nom: *...*

Visa

Conclusion(s):

 La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.L'installation électrique doit être
recontrôlée avant le **05/05/2010** L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

• par le même organisme de contrôle (*)

(*) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur:

Nom: **José TOUSSAINT** Agent n°: **1118** Date: **05/05/2010**

Pour le Directeur Général: Signature

Annexe(s): Schéma(s) de position: Schéma(s) unifilaire(s):*K. Toussaint*

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.

Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
(*) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.