

AGRETIS a.s.b.l.
 Organisme de contrôle agréé
 www.agretis.be - info@agretis.be
 Rue des Anneuses, 49
 B-4860 Wegnez
 Tél. Fax : 087/68 73 11

Agent-visiteur : Bilgic Beyazit
 Numéro de rapport : 001/2014.04.02/01
 Date : 04.02.2014

CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

Renseignements d'identification
 Adresse de l'installation : Rue Fembard n° 3 B-4920 Aygnville
 Type de locaux : Logement Chalet Domestique - Pêche
 Propriétaire : Mr. Daniel Libert
 Distributeur d'électricité : Rosa
 Installateur : Mr. Daniel Libert
 N° TVA / carte d'identité :
 Code EAN : 541456700002237722 ☒ Non communiqué

Type de contrôle: Conformément aux exigences du règlement général sur les installations électriques (RGIE)

<input type="radio"/> Art 270 <input type="radio"/> Conformité / Mise en service <input type="radio"/> Modification / extension <input type="radio"/> Installation provisoire / chantier <input type="radio"/> Installation photovoltaïque	<input checked="" type="checkbox"/> Art 271/271Bis : contrôle périodique <input type="radio"/> Art 276 : renforcement <input type="radio"/> Art 278 : dérogations <input checked="" type="checkbox"/> Art 86 <input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 276 Bis : Vente habitation <input type="radio"/> <input type="radio"/> Art 88 BA4-BA5
--	--	--

Données générales de l'installation électrique :
 Numéro métrologique : 10700 Index jour : 644923 Index nuit : 1296943
 Tension nominale : ☒ 2 x 230 V ☐ 3 x 230 V ☐ 3 x 400 V Protection générale du branchement - Existante : 60 A - Prévus : 1 A
 Colonne d'alimentation principale : 4 x 16 mm² Type : XVB Différentiel général : 63 /Δ 30 mA / type A - AC
 Nombre de tableaux : 1 Nombre de circuits terminaux : 11 Type de prise de terre : ☐ Boucle ☒ piquets ☐ ☐ ☐
 Compteur certificats verts : N° 1 Classe compteur vert/ MID : 1 Index : 1 kwh Puissance totale : 1 kVA
 Numéro de série onduleur : 1 Nombre de panneaux photovoltaïques : 1

Description de l'installation : 1 tableau 11 circuits 2 x 30 mA / 63 A
Chalet / Domestique 1 Compteur mono 60 A. (électrique)

Mesures et contrôles :

Résistance de dispersion prise de terre : <u>22,93</u> Ω	Test du différentiel : <input checked="" type="checkbox"/> en ordre <input type="radio"/> pas en ordre
Isolement général : <u>185</u> MΩ	Test de défaut : <input checked="" type="checkbox"/> en ordre <input type="radio"/> pas en ordre
Test de continuité : <input checked="" type="checkbox"/> en ordre <input type="radio"/> pas en ordre	Plombage du différentiel : <input checked="" type="checkbox"/> en ordre <input type="radio"/> pas en ordre
Protection surintensité : <input checked="" type="checkbox"/> en ordre <input type="radio"/> pas en ordre	Etat du matériel fixe : <input checked="" type="checkbox"/> en ordre <input type="radio"/> pas en ordre
Protection à courant différentiel résiduel : <input checked="" type="checkbox"/> en ordre <input type="radio"/> pas en ordre	Schémas : <input checked="" type="checkbox"/> en ordre <input type="radio"/> pas en ordre

Résultats : Remarques (R) - Infractions (I) :

OR - OI	
OR - OI	<u>Neant</u>
OR - OI	
OR - OI	
OR - OI	
OR - OI	

Liste des numéros d'infractions : voir verso

Conclusion:

☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Règlement Général sur les Installations Electriques (R.G.I.E).
 Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.
☐ L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du Règlement Général sur les Installations Electriques (R.G.I.E).
 Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme avant le 04.06.14
 Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées pendant la visite de contrôle, doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Nombre d'annexes : 1

☒ Schéma unifilaire ☐
☒ Schéma d'implantation ☐
☐
☐

Bilgic Beyazit 04.06.14
 Agretis
 organisme contrôle Agrée
 Bilgic Beyazit 04.06.14