

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING**UITVOERDER****VASTGOEDEXPERTS****Langvoort 17****2430 Laakdal****+32 14 89 34 76****info@vastgoedexperts.com****BTW BE0667.567.856****KLANT****Naam: Alma Serre****Adres: Kuntichstraat 390****3300 - Vissenaken (BE)****Tel: 0476/542856****BTW BE: Particulier****UITVOERINGSADRES**Uitvoeringsadres: **Kuntichstraat 390, 3300 - Vissenaken (BE)****RESERVOIR**Wand: **Enkel** | Plaats: **Ondergronds** | Vorm: **Cilinder** | Materiaal: **Staal**Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995****VISUELE CONTROLE: TOEZICHTSPUT**Algemene staat put: **OK** | Dichtheid put: **OK**Vervuiling in put: **OK** | Deksel put: **OK****VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN**Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK****TESTEN**Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **40 CM**Onderdruk TESTO: **38 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK****TOEBEHOREN**Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig****BESLUIT****De tank mag in dienst blijven.**De volgende controle wordt verplicht voor: **26/02/2029****INFORMATIE OVER DE KEURING**Datum keuring: **26/02/2024** | Keurder: **Tom Beckers** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107252**

Toegevoegde foto's

