



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Siège d'exploitation: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tél +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Siège social: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Bruxelles

Rapport n°: P0389400 98

F 076029

Safety, quality and environmental services

Rési. Code:

☐ Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11
☐ Brabant : Tél.: 02 674 57 11

☐ Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11
☒ Wallonie : Tél.: 081 432 611

1

PROCÈS-VERBAL D'EXAMEN DE CONFORMITÉ ET/OU DE VISITE DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE À BASSE TENSION

Membre n°: Demandeur:

Responsable des travaux:

Nom, Prénom: DEUVIER

N° carte d'identité:

N° TVA: BE 852 570 864

Installation:

Nom, Prénom: APPARTEMENT 2^{ème}

Adresse: RUE BRIQUE 15

CP + Commune: 4900 SPA

Tél:

Propriétaire/gestionnaire:

Bases de l'examen: ☐ Règlement Général sur les Installations Electriques (RGIE) ☒ RGPT ☐

<input type="radio"/> Art 270	<input type="radio"/> mise en usage	<input type="radio"/> modification	<input type="radio"/> extension	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271bis	<input checked="" type="radio"/> Unité d'habitation
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> mobile	<input type="radio"/> temporaire	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> Unité de travail domestique
<input checked="" type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> périodique	<input checked="" type="radio"/> contrôle	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> Parties communes
<input type="radio"/> Art 276bis	<input type="radio"/> renforcement	<input type="radio"/> vente d'une unité d'habitation	<input type="radio"/>	<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> Art	<input type="radio"/> Unité de travail

Données générales de l'installation électrique:

Données distributeur	EAN			<input checked="" type="radio"/> EAN non communiqué	<input type="radio"/> Compt kWh non placé
	Compt. kWh n°: 50 14 5377	Index jour: 1875	nuit:	Compt. kWh exclusif nuit: n°: 6082098	Index nuit: 30358
Données installation	Protection branchement (A): <input type="radio"/> 20 <input checked="" type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100	Type de prise de terre: <input checked="" type="radio"/> boucle de terre <input type="radio"/> barres / piquets			
	Conçue pour U _N : <input type="radio"/> 230V <input type="radio"/> 3x230V <input checked="" type="radio"/> 3N400V	Câble d'alimentation tableau principal: 4 X 6 mm² - Type: EXISTANT			
	Courant nominal maximum (A): <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100	Description installation: VOIR SCHEMAS ELECTRIQUE EN ANNEXE			
Description installation	<input type="radio"/> Voir annexe(s)	Dispositif diff. gén.: 40 A / 300 mA			
		Nombre de tableaux: 2			
		Nombre de circuits terminaux:			

Mesures - tests - contrôle visuel - scellés:

<input checked="" type="checkbox"/> Contacts Dir.	<input checked="" type="checkbox"/> Contacts Indir.	<input checked="" type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Appareils	<input checked="" type="checkbox"/> Matériel	<input checked="" type="checkbox"/> 1 ^{re} /section	<input checked="" type="checkbox"/> Schémas	<input checked="" type="checkbox"/> Contrôle bcl de défaut
<input checked="" type="checkbox"/> Résistance de dispersion de la prise de terre: 28 Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Isolement général: 71 MΩ	<input checked="" type="checkbox"/> Continuité de terre	<input checked="" type="checkbox"/> Test dispositif diff.				
Le dispositif différentiel général: <input type="radio"/> était plombé <input checked="" type="radio"/> a été plombé <input type="radio"/> n'a pas été plombé <input type="radio"/> ne peut pas être plombé							

Infractions - Remarques (pour la signification des codes éventuels: voir au verso)

Infractions Nouvelle installation	NEANT	Visa GRD:
Infractions Installation existante		Mandataire GRD: Nom:
Remarques		Visa:

Conclusion(s):

- ☐ La nouvelle installation est conforme n'est pas conforme au RGIE.
☐ L'installation existante est conforme n'est pas conforme au RGIE.

L'installation électrique doit être
recontrôlée avant le 23.11.2009
par le même organisme de contrôle (**)

(**) délai prescrit sous réserve de modification de la réglementation

Agent visiteur:

Nom:

Agent n°: 3894

Date: 23.11.2009

Pour le Directeur Général: Signature

Annexe(s): ☒ Schéma(s) de position: 2

☒ Schéma(s) unifilaire(s): 2

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique et ce dossier doit renseigner toute modification de l'installation.
Le Service Public Fédéral Economie doit être avisé immédiatement de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité.
(**) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations, les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Dans le cas où, lors de cette nouvelle visite de contrôle, après max. 1 an, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.