

Schéma(s) unifilaire(s) : 2

Plan(s) de position : 3

## Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique domestique à basse tension et à très basse tension suivant les prescriptions du RGIE Livre 1 (AR 08/09/2019).

### 1. Identification

Adresse de l'Installation (Unité d'habitation) : Martirosian Armen, 5, Rue constant Demerdin- 5170 Lesves

Propriétaire/exploitant/gestionnaire : Idem ,

Responsable de l'exécution des travaux : SA Hautelec Naninne

Compteur : n°:

Compteur non placé

TVA : Néant

EAN : Non communiqué

### 2. Branchement

Tension de service : Mono 230V

Protection branchement : Compteur non placé

Valable pour raccordement, maximum : 63A

Alimentation tableau principal : VOB - 2x16mm<sup>2</sup>

Interrupteur général : 63A/300mA - type A

Cachet GRD : ORES

### 3. Prise de terre, circuits, protections

Type de prise de terre : Piquet(s) de terre

Nombre de tableau	Dénomination	Nombre de circuits
1	TGBT	19

### 4. Description

Installation datant d'après le 01/06/2020

Voir plan(s) et/ou schéma(s) en annexe.

### 5. Contrôle

Type de contrôle : Chapitre 6.4. Contrôle de conformité avant mise en usage.

Base : Sous-section 4.2.4.3. Protection contre les chocs électriques par contacts indirects dans les lieux domestiques.

Dérogations : Néant.

Résistance de dispersion de la prise de terre : 21.7Ω

Isolement général : 10MΩ

- Adéquation entre les dispositifs de protection différentiels et la valeur de la résistance de dispersion de la prise de terre
- Adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités et les sections des circuits qu'ils protègent
- Correspondance des schémas à l'installation
- Etat du matériel d'installation fixe
- Contacts directs et indirects
- Fonctionnement des dispositifs de protection différentiel par leur bouton test
- Boucles de défaut et raccordement correct des dispositifs de protection différentiel
- Continuité des connexions équipotentielles et des conducteurs de protection

### 6. Infractions/Observations

Inf/Obs	Article réf.	Infraction(s) – Observation(s)
	Néant	

### 7. Conclusions

Seules les parties visibles et accessibles de l'installation ont pu être vérifiées.

La nouvelle installation est conforme aux prescriptions du RGIE Livre 1.

Le dispositif de protection différentiel : a été plombé

Les schémas ont été visés

Le prochain contrôle est à effectuer avant le : 22/02/2047

### 8. Conseils (Rappel des prescriptions réglementaires)

Ce procès-verbal doit être conservé dans le dossier de l'installation électrique. Toute modification intervenue dans l'installation électrique doit être renseignée dans le dossier.

Il y a lieu d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral Economie, Direction Energie électrique de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence de l'Électricité.  
 (1) Les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite de contrôle périodique sont exécutés sans retard et toutes mesures adéquates prises pour qu'en cas de maintien en service de l'installation, lesdites infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Pour OA : Roland François

Date : 22/02/2022

Visa:

EC  
enercetec  
Roland François  
0455/10.83.02