

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 58235
Cont.pers.: Callebaut Koen
Tel.: -
Fax: -
GSM: 0472730990
e-mail: eck.elektriciteit@gmail.com



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 5120984-6
Voork. verslagnr.:
Datum: 07/11/2018

Klant / Opdrachtgever:
ECK & CO
LANGESTRAAT 210
1790 AFFLIGEM

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING
(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: 9-5 **Aard installatie:** nieuwe **Type lokalen:** Appartement C.1.3
Plaats onderzoek: EVILLAS DENNENLAAN 9 bus 5 ZOERSEL 2980
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling **Volgens AREI Art.:** 86/270
Datum onderzoek: 07/11/2018 **Volgende binnen** 300 maand of vóór 30/11/2043 **Onderzoeker:** MOENS JURGEN
Eigendom van: EVILLAS
Installateur: ECK & CO vof LANGESTRAAT 210 1790 AFFLIGEM
B.T.W.: BE0.830.227.255 **ID-kaart :** - **Uitgereikt te:** - **Datum:** -

BESCHRIJVING

EAN nr.: 541448860018024870 **Teller nr.:** 16 219 258 **Stand I :** 000 011,1 **Stand II** 000 009,1
Aansluiting: - **Wachtbuis:** - **Isolatieplaat:** -
Dienstspanning: 3x400V+N **Max. beveiliging:** 40A **Hoofdbeveiliging:** aut. 4p 40A **Schak.:** alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: **kabeltype:** EXVB **aantal geleiders:** 4 **doorsnede:** 10 mm²
Voedingsbekabeling: **kabeltype:** - **aantal geleiders:** - **doorsnede:** - mm²
Aardelektrode: **type:** lus **sectie:** Pb + 10 mm² **spreidingswaarde:** 2 Ohm
Diff. schak.: **algemene:** 4p 40A/300mA **is verzegeld met loodje:** in orde **bijkomende dif.:** 4p 40A/30mA
Werkings testknop: in orde **Controle foutlus:** in orde **Algemene isolatieweerstand:** 4 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde **Staat van het vast elektrisch materieel:** in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: **rechtstreekse aanraking:** in orde **onrechtstreekse aanraking:** in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde **Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel:** in orde
Beschrijving installatie - toestellen: ■ zie schema in bijlage ■ ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: ■ keuken ■ badkamer ■ C.V. □ gasmeter □ watermeter ■ hoofd - ■ bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 2 **Aantal eindstroombanen:** 1 + 12

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.
I | Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

 **Jurgen Moens**
0475/45.23.82
Jurgen.Moens@ocb.be

De Agent-onderzoeker