

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorgaan erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

O. ref.:

U. ref.: 36/81209/02 VERSLAG NR.:

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 660 B Chaume

Verte 42 Grosse

EIGENAAR: Verbinder

Adres:

OPDRACHTGEVER: Crommen

Adres: Sitsingenste 9 Hoesele

INSTALLATEUR: Idem

Adres:

BTW of IK:

STROOMLEVERANCIER:

Ref.: Teller nr.:

Index:

Datum van het onderzoek: 9/12/06 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:
(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voortoplig - Verzwaring: Type der lokalen: H42

Begin werken: Fundering voor na 1.10.81 - Elektrische installatie voor na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230/400 V

Bescherming van de aansluiting max 40 A

Voedingskabel hoofdbord: 4 x 10 mm²

Alg. schakelaar: type diff 40A/300mA

pe van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: 1; Aantal eindstroombanen: 47; RA: 4,5 Ohm; RI tot 7,10 MOhm

BESCHRIJVING:

Zie bygeroepde schetsen

Vastgestelde inbreuken en/of nota's:

Geen

Nota de toestellen in de badkamer
zijn nog niet geplaatst

450035

PROCES-VERBAAL OVER HET	GUELLERS P.-M.
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK	
11 DEC. 2006	
gezien op	Com. tech.
de aangestelde van de stroomleverancier	
naam:	
handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- 1 De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de eindaans en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 9/12/2008 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- 2 De installatie is niet conform.
- 3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op

DE AGENT-ONDERZOEKER:
nr. + naam + handtekening

36 Leenden JP

De directeur,