



AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olievierslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@ib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels
Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

☐ AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11 ☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11 Code PC Rés. ☐
☐ AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11 ☒ AV Wallonie : Tél.: 081 432 611 ☐

Personnes responsables de l'exécution du travail:

Nom, Prénom: S P R L ELEC TRO 2000

N° de TVA: 480.337.919

ou n° de la carte d'identité:

Distributeur: ELEC TRO 2000

Compteur: n°: 353044W

index: 47114W

Type de comptage: ☐ jour ☒ bihoraire ☐ nuit

RAPPORT n°: PO09641266Ger

Membre n°:

Installation: Nom:

Adresse: Rue du Chêne 29

1340 Otignies

Date de visite: 26/1/06

Propriétaire ou Mandataire: Tél.:

Nom, Prénom: Idem.

Adresse:

Demandeur: S P R L ELEC TRO 2000

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☒ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modif. ☒ Existante ☐ Temporaire

Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE: art. ☐ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ RGPT ☐

Installation conçue pour la tension de 3x230 V, AC, Protection branchement: 32 A Type: DIG

Description du branchement: Type câble: Existant Section: 16 mm²

Alimentation tableau principal: 4 x 16 mm² Nbre de tableaux: 3 Nombre de circuits terminaux: 26

Type de prise de terre: Piquets Résistance de dispersion: 14 Ohms Isolement général: 50 M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

<u>Equipotentialité réalisée au chauffage, 503 balen.</u>	
<u>Double 2° étage non placée.</u>	

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Le différentiel général était - a été - plombé

L'installation électrique doit être reconstruite avant le 16/1/2011 ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:

LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE (EST) REPRESENTEE - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.

L'INSTALLATION (ETAIT) REPRESENTEE - REPRESENTEE - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):



Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: se Repose


VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
Nom, N° Agent, Signature





CAVE



Le propriétaire

Date 16/01/06

Signature

Le responsable du travail

J. RAVOISIN

Date 16/01/06

Signature

Le délégué de l'organisme

(Reconnu)

Date

Signature



ELECTRO-MENAGER
DEPANNAGE - VENTE
INSTALLATION ELECTRIQUE
CUISINES EQUIPEES
PIECES DETACHEES
CHAUFFAGE ELECTRIQUE

Avenue Paul Pastur, 131
6032 M/S/Marchienne
Tél 071/ 43 40 42
Fax 071/ 43 74 50


s.p.r.l. ELECTRO
0

2

Rue du Monument, 29
1340 OTTIGNIES

Mont-sur-Marchienne

COFFRE TDB - Aer etage



le Propriétaire

Date 16/01/06

Signature

le responsable du travail

J. RAVOISIN

Date 16/01/06

Signature

le délégué de l'organisme


Reconnu

Date

Signature



Rez de chaussée



Le délégué de l'organisateur
Reconnu

Date
Signature

Le responsable du travail
J. Baveux


Date 16/01/06
Signature

Le Propriétaire

Date 16/01/06
Signature



1er étage



Le délégué de l'organisme
Rocanu
Date
Signature


Le responsable du travail
J. Rimbois
Date 16/01/06
Signature

Le Propriétaire
Date 16/01/06
Signature

Rue du Marais
13100 ORIGNY-EN-VALE



2ème ETAGE



Le délégué de l'archivisme
Reconnu

Date

Signature

Le responsable du travail

J. Bavois

Date 16/01/06

Signature

Le Propriétaire

Date 16.01.06

Signature

Rue du M...
1340 OTT...

