

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

VERSLAG NR.:

2010/0924/108106

ADRES INSTALLATIE :

Tuimweg 2

Datum van verslag:

24/9/2010

Datum van onderzoek:

24/9/2010

U. ref.:

O. ref.:

Stroomleverancier :

Nelmanagement

Ref. :

Teller nr. :

Index :

EIGENAAR :

Adres :

OPDRACHTGEVER :

Adres :

INSTALLATEUR :

Adres :

BTW OF IK :

Jacob Braem
Wijngaardstraat 34
9300 AalstAard van het onderzoek: ☐ gelijkvormigheidsonderzoek ☒ controlebezoek volgens :☐ (AREI art. 270) ☐ (AREI art. 271) ☐ (AREI art. 276) ☐ (Voorschr. stroomlev.)Aard installatie: ☐ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Werf ☐ Verzwaring

Aard van de locatie:

Appartement 10Omschrijving aansluiting: ☒ Ondergronds ☐ BovengrondsType van aardelektrode: ☐ Lus ☐ Baren ☐ PennenVoedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm²Bescherming van de aansluiting: 40 AAansluiting: Spanning: 400/V V

Alg. schakelaar: type:

DEPP 10/300/4pElektrische installatie: ☐ V60r ☐ Na ☐ 1.10.81 ☐ 1.1.83 ☒ AREI art.86 ☐ AREI art.87 ☐ AREI art.88 ☒ TT ☒ TN ☐ IT☐ AREI art.95 ☐ AREI art.Aantal borden: 1Aantal eindstroombanen: 9

RA:

Ohm:

RI tot:

12

Mohm

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE : zie situatieplan (s) en ééndraadschema 's) die integraal deel uitmaken van dit verslag en werden gezien en getekend in uitvoering van art. 269 (M.B. 27 Juli 1981).**Vastgestelde inbreuken, opmerkingen en / of nota's :**

Besluit :

- A. De installatie is conform. De algemene DS werd verzegeld. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 24/9/2035 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- B. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform
- C. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____
- De installatie is niet conform.

DE AGENT ONDERZOEKER

DE DIRECTEUR