



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

**Procès-verbal de contrôle d'une installation électrique en BT et TBT****CONFORME**

Date inspection: 16/03/2023 Inspecteur: Artan Shala Mentor: Installateur: Svea Solar
Étiquette d'identification: Cynthia Massart Référence client:

N° TVA: BE 0686 897 382

Marque et type d'appareil de mesure: Numéro de série: 19370721
Metrel Eurotest ET61557

Date rapport: 17/03/2023

Ce rapport remplace le rapport avec le numéro de rapport 1055538

Adresse de l'installation

Rue Rue du Pont
Numéro 2
Boîte
Postcode 4480
Commune Clermont-Sous-Huy
Pays Belgique

Propriétaire

Nom Cynthia Massart
Rue Rue du Pont
Numéro 2
Boîte
Postcode 4480
Commune Clermont-Sous-Huy
Pays Belgique

Installateur

Nom Svea Solar
N° TVA BE 0686 897 382
Numéro de téléphone +32 800 26 381
E-mail support@sveasolar.be

Type : Installation PV et/ou une batterie domestique
Image du tableau de repartition et de manoeuvre:

EAN : 541456700004103358

N° compteur : 65 208 125

**Type de contrôle:**

Contrôle de conformité d'une installation PV $\leq 10\text{kVA}$ et/ou une batterie domestique (AR 08/09/2019) - RGIE Livre 1 - 6.4. et 4.2.4.3. et 7.112. et synergrid C10/11.

Distributeur: RESA

Tension: 1N400V

Liaison comp / tableau: 10 mm²

Protection Max: 50 A

Nombre tableaux: 1

Nombre de circuits: 2

Prise de terre: Electrode verticale enterrée

Ri général: 13,93 MΩ

RE: 3,96 Ω

OK

OK



DISPOSITIF DE PROTECTION À COURANT DIFFÉRENTIEL - RÉSIDUEL

IΔ (mA)	In (A)	In - autres (A)	I _{Δt}	Type	Circuits protégés	Test	x 2,5
300	63	Générale	22,5kA2s (3000A)	A	Tous	OK	OK

DESCRIPTION INSTALLATION

Nombres circuits	Curve	Protection IN (A)	(autres)	P	Section (mm²)
1	C	63	Rem	2	10
1	C	25	Pv	2	4

Contrôle visuel (général) OK

Raccordement OK

Liaisons équipotentielles BON

Continuité OK

Contact direct OK

schéma en annexe par Aceg asbl NA

Section des conducteurs OK

Éclairage / machines NVT

Contact indirect OK

Fonctionnement en îlotage OK

FORMULAIRE GRD-CWAPE

Meter type: Compteur magnétique

MAGNETIC METER

Jour: Index: 10369,9

Nuit: Index: 10544,2

Excl. Nuit: Index: -



COMPTEUR VERT

Phase	N° série	Affichage du compteur	CE marquage	MID marquage
-------	----------	-----------------------	-------------	--------------

ONDULEUR

Nombre: 1

Marque: HUAWEI

Series: SUN2000

Type: 4,6KTL-L1

Raccordement: 1-phase

Numéro de série: TA2260085782

Smax (VA): 5000

I AC - nom (A): 21.74

Convient pour le stockage de la batterie: Oui

Courbe: C

IN (A): 25

UDC Max > UDC panelen/string: BON

IDC Max > I str1 + I str2 + ...: BON

PANNÉAUX PHOTOVOLTAÏQUE

Nombre	Marque	Type	Puissance de crête (Wc)	Puissance de crête totale (Wc)
--------	--------	------	-------------------------	--------------------------------

Nombre	Marque	Type	Puissance de crête (Wc)	Puissance de crête totale (Wc)
15	Trina	Mono 390wp	390	5850

BATTERIE DOMESTIQUE**REMARQUES / INFRACTIONS / NOTES****CONCLUSION**

- ☒ L'installation électrique est conforme aux prescriptions de l'AR 08/09/2019 - RGIE Livre 1. La prochaine visite de contrôle est à prévoir avant le 16/3/2048
- ☐ Les mesures nécessaires ont été prises afin de s'assurer que les bornes d'entrée du dispositif de protection à courant différentiel-résiduel, placé au début de l'installation soit sécurisé par plombage.
- ☒ Le(s) schéma(s) unifilaires et le(s) plan(s) de position ont été signés par l'organisme agréé.

Cet exemplaire en pdf est la version originale et peut être diffusé en copie.

Nombre annexe:

PUBLICATION DU RAPPORT D'INSPECTION

L'inspecteur Artan Shala

Le travailleur,

Devoirs du propriétaire ou locataire dans les installations soumises au RGIE Livre 1 section 9.1.2.

- Le procès-verbal de conformité ou de visite doit être conservé dans le dossier électrique de l'installation.
- Chaque modification apportée à l'installation doit être mentionnée dans le dossier électrique.
- Tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement à la présence d'installation électrique doit être communiqué à la Direction générale de l'Energie du Service public fédéral Economie.

Qualité

- La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale et uniquement avec l'accord écrit de l'organisme et du demandeur.
- Le contrôle a porté sur les parties visibles et normalement accessibles de l'installation.

Pour toute question ou pour les conditions générales, veuillez consulter le site www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Feuille de route pour une installation qui est conforme:

Etape 1	Etape 2	Etape 3	Etape 4
Lisez ce protocole attentivement et faites attention à toutes les notes.	Si vous faites des modifications ou extensions importantes à l'installation, vous devez les faire contrôler.	Le prochain contrôle périodique est prévu pour 16/3/2048	ACEG est à votre service pour tout autres contrôles nécessaires.