

Les derniers contrôles	
L186/2019	
L240/2016//En 2000	

TECHNICUVE

Procès verbal

CARTE
vert 3 ans

L 164/2022

Bügenbach le 29/04/2022

IS-016 ; TUS-007/A/09 ; DEP-007/A/06

Je soussigné, expert en stockage, atteste par la présente que le réservoir, dont les caractéristiques sont décrites ci-dessous, a fait l'objet d'un contrôle d'étanchéité et de conformité conformément aux prescriptions légales imposées par les arrêtés suivants : AGW du 17/7/2003 modifié par 24/07/2008 ; AGW du 29/11/2007 ; AGW du 30/11/2000

Lieu	Nom	Rouls	
	Rue	des Tchénas 31	
	Code postal	4950	Ville
	Téléphone/Portable	080 44 47 24	Adresse email
Permis	1.777.51DE/2016.55 du 26/07/2016		

Réservoir	Produit Mazout	Capacité 3.200 litres	Référence	Age +/-1976
	Type Enterré	Cylindrique	Simple paroi	Acier

Canalisations	Remplissage	Event	Aspiration	Refoulement	Jauge
	Acier	Acier	Cuivre	Cuivre	Simple paroi

Accessoires	Encuvement	<input type="checkbox"/> Type	Dimensions
	Chambre de visite	<input checked="" type="checkbox"/> Non étanche	
	Détecteur de fuite	<input type="checkbox"/>	Identification
	Jauge	<input checked="" type="checkbox"/> Pneumatique	Clapet anti-siphon <input type="checkbox"/>
	Limiteur de remplissage	<input checked="" type="checkbox"/> Sonde connectée	19,6sec/<1sec
	Alarme niveau haut	<input type="checkbox"/>	

Mesures	(en mm)	Diamètre 1250	Longueur	Largeur	Hauteur	Epaisseur	
	(en mm)	Hauteur de produit	845 / 845	Hauteur d'eau	3 / 3		

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/> Méthode acoustique (dB _A V et mbar)	Matériel SDT270/1	Début -242	Fin -240	Pour phase liquide -3,8	à P atm -3,8	en dép. -3,8	Pour phase aérienne -3,7	à P atm -3,7	en dép. -3,7	avec débit de fuite	Pour phase liquide 1 0	+19,6	Pour phase aérienne 1 0	+28,2
	<input checked="" type="radio"/> Détecteur de fuite														

Contrôles	Permis	Conforme	Etanche Etanches	
	Réservoir	Conforme		
	Canalisations	Conforme		
	Détecteur de fuite			
	Limiteur de remplissage	Conforme		
	Encuvement			
	Clapet anti-siphon			

Constats : Film plastique sur raccord jauge.

Signature expert

LEENS André



Technicuve Burgstrasse 24, 4750 Bürgenbach

Tél.: +32 493 90 05 23 Secrétaire +32 491 94 90 19

E-mail : info@technicuve.com

Website : www.technicuve.com