

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	08/2017/8/29/6	Datum van bezoek: Date de visite:	29/08/2017
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	HEYMBEECK - FEREMANS BVBA Haachtsesteenweg 389 - 1910 KAMPENHOUT BE 0662.751.510		IK: CI:
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Eandis	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	24718569 EAN-nr: N° EAN:
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Stationsstraat 13 B3 - 3150 HAACHT		
Eigenaar: Propriétaire:	JENNES Stationsstraat 13 - 3150 HAACHT		
Installateur:	HEYMBEECK - FEREMANS BVBA	BTW/TVA:	BE 0662.751.510
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS276BIS/APP1 (O.V.E. van 1 appartement volgens art. 276 bis)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE	Art. lh: 86	Art. onderzoek: 276bis
Onderzoek: / Contrôle:	Appartement	VERDIEP 3
TT - net/spanning: / Réseau TT - tension: 3x400V+N	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau: 4 x 10 mm ² VVB	Max. beveiliging / Protection max.: 20A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Lus/Boucle 6 Ohm	Isolatie / Isolément: 200 MOhm
Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1		Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 18
Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:		
In(A)	Δ In (mA)	Type
40A	300mA	A/s
40A	30mA	A/s
Eindstroombanen / terminaux		
KRINGEN VAN A TOT M		
KRINGEN VAN N TOT R		
TestΔIn		
OK		
1.ΔIn		
OK		
AREI/RGIE		
278		
278		
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:
OK	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:
OK	OK	Aansluitingen: Raccordements:
OK	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentiellles:
OK	OK	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

08/2017/8/29/6

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

RPR Brussel

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033

BELFIUS IBAN: BE83 0682 1176 9215

www.electro-test.be

BTW/TVA: BE 0434.433.603

BIC-adres: KREDBEBB

BIC-adres: GKCCBEBB

info@electro-test.be


Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I. / L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E.

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn (art. 271 A.R.E.I.) / Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur (art. 271 R.G.I.E.)

Volgend controlebezoek / Prochaine visite de contrôle: 29/08/2042

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**



BUELENS Jan

Herinnering van de reglementaire voorschriften: a) de verplichting het P.V. van het controlebezoek te bewaren in het dossier van de elektrische installatie; b) de verplichting in het dossier elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden; c) de verplichting de F.O.D. die Energie onder zijn bevoegdheid heeft onmiddellijk in te lichten over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit; d) de verplichting, wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het controleonderzoek, een nieuw controleonderzoek te doen verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn van één jaar de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controleonderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installatie.

Rappel des prescriptions réglementaires: a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité. d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

RAPP.ELS - NF - 02.09.2015

Algemene voorwaarden: op aanvraag of via website / Termes et Conditions: sur demande ou via notre site internet

08/2017/8/29/6