

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

Date du contrôle:

25/01/2024

Lieu du contrôle:

Agent-visiteur:

Type de contrôle:

Renforcement (Livre 1: 8.4.1)

Date d'émission:

V1 25/01/2024 13:25:13

Prochaine visite avant le:

25/01/2049

Testeur d'installation:

TI-008/5283137

Donneur d'ordre

Nom

Adresse

Email

Base(s) réglementaire(s)



663 - INSP

RGIE. Règlement général des installations électriques

Données générales

Adresse de l'installation

Type de locaux

Maison

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Adresse du propriétaire

Installateur

Données du raccordement

GRD

Ores

Numéro de compteur

2397616

Code EAN

541449020706073293

Liaison compteur-tableau

EXVB 4X10

Tension de service

3 x 230 V

Protection générale

40 A 3P

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

Contrôles

Schémas/plans	Liaisons équipotentielles	Fondations	Installation électrique
OK	OK	avant 81	après 81
Description de l'installation	Voir plan en annxe		
Nombre de tableaux	1		
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A		
Test BP du DDR	OK		
ΔI_n	OK		
Contrôle de l'état	OK		
Matériel fixe	OK		
Protection contre les contacts directs	OK		
Protection contre les contacts indirects	OK		
Protection contre les surintensités	OK		
Prise de terre	Piquet		
Résistance de terre (Ω)	14		
Isolement ($M\Omega$)	243		

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Signature de l'agent-visiteur



Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels




Tableau 1

Libellé

Photo