

AUTONOME SECURITY CONTROLE

Erkend keuringsorganisme



KEURINGSVERSLAG

Controlebezoek van een huishoudelijke laagspanningsinstallatie – Overdracht eigendom

Reglementering : zie § 6 : "Voorschriften"	Werkinstructie E006	A''S''C. Procedure 23
---	----------------------------	------------------------------

Datum onderzoek :	15-02-2018	Geldig tot :	15-02-2043 (zie § 7.a.)	ID-nr :	TP2018-0167
Adres installatie	Werkmanssteeg 73 , B - 3300 Tienen				
Eigenaar / DNG	Vermeeren Kris				
Installateur	IDEM , ,	BTW nr	NVT		
Meettoestel	Metrel 3102	IDMT nr	0		
DNB	Eandis	EAN code			
Teller Nr	0	Index dag		Index nacht	
Teller Nr				Index nacht	0

1.- KENMERKEN

Nominale spanning in Volt	Verspreidingsweerstand v.d. aardinrichting in Ω	Algemeen isolatieniveau RI in M Ω	Type aardelektrode		
400/230V	14	10	pennen		
Automaat DNB	Nominale waarde in A en type v.d. bescherming & aansluiting	Voedingskabel : type en $\emptyset$	Borden	Eindstroombanen	
40A	40A 300mA	4 x 10mm ²	1	18	

2.- BESCHRIJVING VAN DE ELEKTRISCHE INSTALLATIE

Begin der werken	Funderingen voor 01-10-1981	Installatie voor en na 01-10-1981
Installatie	Huishoudelijke of gelijkgestelde huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie.	
Type van de lokalen	Woning	
Uitwendige invloeden	Geen specifieke invloeden.	

3.- VASTGESTELDE INBREUKEN

- Geen

4.- NOTA's (vaststellingen die buiten het kader van het onderzoek vallen, bijgevolg zijn ze van geen invloed op de besluitvorming.)

--

5.- BESLUIT

De elektrische installatie VOLDOET aan de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI).

De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn 15-02-2043.

De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting geplaatst bij het begin van de installatie waren / werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (De) ééndraadschema (s) werd (en) geïndiceerd.

De inspecteur
Tim Peeters - TP


Vr. De directeur

Autonome Security Controle VZW	IBAN : BE32 7512 0493 7802	BTW nr : BE0826 131 776
Maatschappelijke zetel	Ketelstraat 111, B - 3454 Rummen	Tf. : 0472/663700
Secretariaat	Singellaan 16 A, B - 3545 Halen	Fax : 011/582961
A''S''C. - Documentnummer	E006/11a	Rev. : 05
		20-02-2017

Berekening bruto vloeroppervlakte

Gelijkvloers

71 m²



Verdieping

45 m²

