

CONFORMITEITSATTEST
voor MAZOUTRESERVOIRS

VDB MAZOUT BVBA
G. GEZELLELAAN 111
2870 PUURS

Tel 03/889.30.24
Fax 03/889.17.57
RPR Mechelen
BTW BE 0448.903.330

GEERTS FRANS
LELIELAAN 48
2870 BREENDONK
473490394

Erkenningsnr. SV01537

Adres reservoir	LELIELAAN 48	BREENDONK
Inhoud tank	5000	
Ondergronds/Bovengronds	OND STAAL	
Nummer Reservoir		

1. Mazouttank kleiner dan 5000 liter voor verwarming van een gebouw

Datum vorige controle	NT LEESBAAR
Datum controle tank	19/08/2020

Controles

Visuele controle vd toebehoren	X
Overvulbeveiligingssysteem	X
Controle aanwezigheid water/slib	X
Lekdetectiesysteem	
certificaat vorige controle	
Meting potentiaalverschil	
Visuele controle buitenwand	
Ultrasoon dichtheidstest	X

Verdere exploitatie toegelaten tot	19/08/2025
Verdere exploitatie niet toegelaten	

Bijzondere opmerkingen

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn door de wet op de bestrijding van de bodemverontreiniging.

Naam & handtekening technicus
VANDENBUSSCHE GUY

Naam & handtekening klant