

VERBRANDINGSATTEST

☒ onderhoud

☐ keuring voor eerste ingebruikname

volgnummer attest: 430789

Firma (ook invullen indien zelfstandige)

naam: STRUYFS CV EN SANITAIR
straat en nummer: Leopoldstraat 55b
postnummer en gemeente: 2280,Grobbendonk
tel: 0478330599
e-mail: info@cvstruyfs.be
ondernemingsnummer: BE0750828597

Technicus

voornaam en achternaam:
Ennio Mariën
erkenningsnummer:
GV GV15557 / TV
Datum onderhoud: 29-08-2024
Arbeidsduur: van 11:00 tot 11:53

GROEP STRUYFS



ANDRIES - Gvds

Klant

voornaam en achternaam: CM Turnhout
straat en nummer: Campus Blairon 420 - /
postnummer en gemeente: 2300;Turnhout
tel: 0474994042
e-mail: exploitatie@cm.be

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

Naam stooktoestel : Buderus GB162-35
straat en nummer: Campus Blairon 420
postnummer en gemeente: 2300;Turnhout
tel: 0474994042
e-mail: exploitatie@cm.be

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal*:
☒ Gasvormige brandstof:

☐ Vloeibare brandstof
☐ Vaste brandstof:

☐ aangesloten als type B (open)
☒ aardgas
☐ niet-premix (GI)
☐ houtpellets
☐ LPG
☒ premix (GI)
☐ houtblokken

☒ aangesloten als type C 33 (gesloten)
☐ andere, namelijk:
☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)
☐ andere, namelijk:

*indeling volgens NBN CR 1749

Toestel

merk: Buderus
type: GB162-35
bouwjaar: 2011
fabricatienummer: 3290-102-000012-7746901091
nominaal vermogen (kW): 35.0

Brander (enkel CV)

merk:
type:
bouwjaar:
fabricatienummer:
debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):

Goede staat van werking

	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting **					OK	Niet OK
				☐ LL	☐ 25	☐ 50	☐ 75	☒ HL		
Keteltemperatuur	°C	1,2						55.0		
sproeier: merk en type		1								
sproeier: debiet		1								
sproeier: hoek	graden	1								
Pompdruk	bar	1								
gasdruk	Teller	mbar	2							
	Gasblok	mbar	2							
	Branderbed	mbar	2							
rookindex	Bacharach	1							☐	☐
zuurstof (O₂)	%	1, 2						7.1		
koolstofdioxide (CO₂)	%	1, 2						7.8		
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2						24.8	☒	☐
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2						49.8		
temperatuur verbrandingslucht (t _a)	°C	1, 2						29.8		
nettotemperatuur (t _g - t _a)	°C	1, 2						20		
verbrandingsrendement (bovenwaarde; Hs)	%	1, 2						89		
verbrandingsrendement (onderwaarde; Hi)	%	1, 2						98.8	☒	☐
Stikstofoxide (NO _x)	O ₂ -referentie (%):	mg/m³								
Serienummer Testo		1, 2						63494357		
datum		1, 2						29/08/2024		
tijd		1, 2						11:42:11		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1		☐ OK					☐ Niet OK	
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2		☐ OK					☐ Niet OK	
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3		☐ OK					☐ Niet OK	

Veilige staat van werking

druk rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B, natuurlijke trek)

verluchting en ventilatie stooklokaal

dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)

dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)

5.3 Pa

1, 2, 3

1, 2, 3

1, 2

2

☐ OK

☒ OK

☒ OK

☒ OK

☐ Niet OK

☐ Niet OK

☐ Niet OK

☐ Niet OK

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

** Aanduiden welke meetreeksen van toepassing zijn

Eindbeoordeling

Het stooktoestel werkt

☒ goed
☐ Niet goed

☒ veilig
☐ niet veilig

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór

29/08/2026

Gebreken en maatregelen

Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt: /
Andere opmerkingen: /



(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))

voor kennisname

(handtekening klant)

☒ Klant is niet aanwezig
☐ Klant wil niet tekenen

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving(www.omgevingvlaanderen.be/privacy).

REINIGINGSATTEST		☒ onderhoud centraal stooktoestel		volgnummer attest: 430789	
Firma (ook invullen indien zelfstandige)			Technicus		
naam: STRUYFS CV EN SANITAIR straat en nummer: Leopoldstraat 55b postnummer en gemeente: 2280,Grobbendonk tel: 0478330599 e-mail: info@cvstruyfs.be ondernemingsnummer: BE0750828597			voornaam en achternaam: Ennio Mariën ☒ erkend technicus: GV GV15557 / TV ☒ Schoorsteenveger		
			Datum reiniging: 29-08-2024 Arbeidsduur: van 11:00 tot 11:53		
Klant			(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)		
voornaam en achternaam: CM Turnhout straat en nummer: Campus Blairon 420 - / postnummer en gemeente: 2300;Turnhout tel: 0474994042 e-mail: exploitatie@cm.be			Naam stooktoestel : Buderus GB162-35 straat en nummer: Campus Blairon 420 postnummer en gemeente: 2300;Turnhout tel: 0474994042 e-mail: exploitatie@cm.be		
Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)					
☒ Centraal*: ☒ Gasvormige brandstof: ☐ Vloeibare brandstof ☐ Vaste brandstof: ☐ aangesloten als type B (open) ☒ aardgas ☐ niet-premix (GI) ☐ houtpellets ☒ aangesloten als type C 33 (gesloten) ☐ LPG ☒ premix (GI) ☐ houtblokke ☐ andere, namelijk: *indeling volgens NBN CR 1749 ☐ andere, namelijk: ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)					
Toestel			Brander (enkel CV)		
merk: Buderus type: GB162-35 bouwjaar: 2011 fabricatienummer: 3290-102-000012-7746901091 nominaal vermogen (kW): 35.0			merk: type: bouwjaar: fabricatienummer: debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)):		
Reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal (erkend technicus of schoorsteenveger)					
☐ vegen van het rookgasafvoerkanaal en verbindingstukken ☒ nazicht van de goede werking ☐ controle van de terugslag door middel van een terugslagmelder					
Reiniging van het stooktoestel					
Alle toestellen: Gasvormige brandstof: (erkend technicus) Vloeibare brandstof: (erkend technicus) Vaste brandstof: (geschoold vakman) ☐ andere, namelijk: ☒ controle van de verluchting van het stooklokaal ☒ controle van de rookgaszijdige dichtheid ☒ ontstopping ☒ reiniging van de branderbedden en de warmtewisselaar (GI) of reinigen van de ketel (GII) ☒ reiniging van de ventilator en de brander ☐ reiniging van de filters ☐ reiniging van de ketel ☐ reiniging van de brander ☐ nazicht algemene staat ☐ reiniging inwendige delen warmtebron					
Gebreken en maatregelen					
Gebreken die niet door de reinigingsbeurt kunnen worden weggewerkt: / Te treffen maatregelen om deze gebreken weg te werken: / Andere opmerkingen: /					
De eerstvolgende reiniging van het stooktoestel moet gebeuren vóór 29/08/2026 De eerstvolgende reiniging en controle van het rookgasafvoerkanaal moet gebeuren vóór 29/08/2026					
 (handtekening erkende technicus (gas of stookolie) / geschoolede vakman (vaste brandstof))			voor kennisname (handtekening klant) ☒ Klant is niet aanwezig ☐ Klant wil niet tekenen		

Attest uitgereikt met toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 betreffende het onderhoud en het nazicht van centrale stooktoestellen voor de verwarming van gebouwen of voor de aanmaak van warm verbruikswater. Het keuringsrapport moet bij het toestel bewaard worden zolang dat ongewijzigd in gebruik is. Het reinigings- en verbrandingsattest van minstens de laatste twee onderhoudsbeurten moeten ter beschikking gehouden worden van de toezichthouders. Meer informatie op www.veiligverwarmen.be. Het departement Omgeving hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie, lees de privacyverklaring op de website van het departement Omgeving (www.omgevingvlaanderen.be/privacy).