

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
- ☒ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
- ☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
- ☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
- ☐ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
- ☐ BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
- ☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
- ☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
- ☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: Mme Ude
Rue Taudbank 58

PROPRIETAIRE: Vla Lymenant - Broker

Adresse: _____

DEMANDEUR: Renaud Maceo

Adresse: Mme Nivelles

INSTALLATEUR: Rue de l'Artisanat 7A

Adresse: _____

VA ou CI: 0813209845

EAN: 21
Ref.: Binaire Compteur n°: 6887098
Index: 57272,2 (T) 28893,3 (W)

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 21/05/2014 Type de contrôle: examen de conformité premier contrôle - visite de contrôle suivant:

(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 4.12.2012) (RGPT art. 262) (R.T. art. 234) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: Habitation

Début travaux: Fondations avant - après 110.81 - Installation électrique avant après 110.81 - 1.1.83 RGIE art. 86

Raccordement: Tension 3x230 V Protection raccordement 25 A

Câble aliment, tableau, princ.: 3 X 10 mm² Inter.gén.: type Diff. 200/03A

Type électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: CV

Nombre de tableaux: 2; Nombre de circuits term.: 23; RA: 21.9 Ohm; RI tot: 10 MOhm

Facteurs d'influences externes: _____

DESCRIPTION: Var les schémas joints

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

rien

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:

CONCLUSION ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées, du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 24/05/2014 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.

☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**

☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

293/V Jey



* V E R S L A G - R A P P O R T *

pour Le Directeur,