

<b>Verslag van onderzoek: controle van een gasinstallatie</b> <b>Rapport de visite: contrôle d'une installation gaz</b>			
<b>Verslagnummer:</b> <b>N° de rapport:</b>	121/2021/6/29/10	<b>Datum van bezoek / Date de visite:</b>	29/06/2021
<b>Opdrachtgever:</b> <b>Donneur d'ordre:</b>	[Redacted] / Numéro:		
<b>Aard onderzoek GASINSTALLATIE:</b> <b>Nature du contrôle de l'INSTALLATION GAZ:</b>	Periodiek onderzoek / Contrôle périodique		
<b>Controle volgens:</b> <b>Contrôle selon:</b>	NBN D 51-003 Dichtheidsproef / test d'étanchéité		
<b>Betreft:</b> <b>Concerne:</b>	installatie van de boiler		
<b>Plaats van het onderzoek:</b> <b>Adresse de la visite:</b>	Rue de l'Industrie 32 - 4100 SERAING		
<b>Eigenaar / Propriétaire:</b>	[Redacted]		
<b>Installateur:</b>	Banu Immo	<b>BTW/TVA:</b>	
<b>Aanwezigen:</b> <b>Personnes présentes:</b>	le locataire		
<b>Gebruikte interne procedure:</b> <b>Procédure interne utilisée:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> GAS-DICHT-ETANCH <input checked="" type="checkbox"/> GAS-KL-70kW <input type="checkbox"/> GAS-CC-CV>70kW <input type="checkbox"/> GAS-PROP.BUT		

<b>Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:</b>		<b>OK</b>	<b>NOK POK</b>	<b>NVT PA</b>
<b>Werkdruk (ken):</b> <b>Pression(s) de service:</b>	20 mbar	✓		
<b>Gassoort:</b> <b>Type de gaz:</b>	Aardgas G20 Gaz naturel	✓		
<b>Leidingen:</b> <b>Canalisations:</b>	Cu: max ∅ 22 - +- 13 m	✓		
<b>Verbindingen:</b> <b>Raccords:</b>	persfittings / à sertir andere / autres: flexible RHT vers chaudière	✓		
<b>Schema's installatie:</b> <b>Le plan de l'installation:</b>	niet aanwezig / pas présent			✓
<b>De gasteller was:</b> <b>Le compteur était:</b>	open / ouvert klasse / class: G 4 Index: 7766.203 m <sup>3</sup> Tellernummer / numéro de compteur: 1701366307	✓		

<b>Toestellen / Appareils:</b>								<b>OK</b>	<b>NOK POK</b>	<b>NVT PA</b>
<b>N°</b>	<b>Merk en model</b> <b>Marque et modèle</b>	<b>Pn (kW)</b>	<b>Type</b>	<b>Plaats</b> <b>Emplacement</b>	<b>Gas categorie</b> <b>Catégorie Gaz</b>	<b>Onderverluchting</b> <b>Ventilation basse</b> <b>(cm²)</b>	<b>Bovenverluchting</b> <b>Ventilation haute</b> <b>(cm²)</b>			
1	chaudière Bulex Thema	24	C13	cuisine	I2E(S)	/	/	✓		



Controles, metingen en proeven / contrôles, mesures et essais:				OK	NOK POK	NVT PA
Visuele controles / contrôles visuels:				✓		
Dichtheidsproef / test d'étanchéité:	afzeping / à l'aide d'un produit moussant met behulp van de gasteller / à l'aide du compteur			✓		
	Testdruk / Pression d'essai:	20 mbar	Testtijd / Temps d'essai:			
Testgas / Gaz d'essai:	Lucht / air brandbaar gas / gaz combustible			✓		

**Inbreuken / Infractions:**

Néant

**Opmerkingen / Remarques:**


Néant

**Nota's / Notes:**

Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit. /  
 Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.

**Besluit / Conclusion:**

De gasinstallatie zoals beschreven in dit verslag **is conform aan de hierboven vermelde voorschriften** en mag (opnieuw) in dienst gesteld worden.  
 L'installation gaz décrite dans ce rapport **est conforme aux prescriptions** citées ci-dessus et peut (à nouveau) être mise en service.  
 De installatie is **lekvrij**. / L'installation **est étanche**.

Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,  Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,	 <hr/> <b>MALARA Daniël</b>	Naam & handtekening van de aanvrager, voor akkoord,  Nom et signature du demandeur, pour accord,	
--	--	--	--