

**vzw AIB-VINÇOTTE BELGIUM asbl**

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieglagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@aib-vincotte.be • www.aib-vincotte.com
Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Safety, quality and environmentalservices

AV Antwerpen - Limburg : Tél.: 03 221 86 11 AV Oost & West Vlaanderen : Tél.: 09 244 77 11 Code PC Rési.
 AV Brabant : Tél.: 02 674 57 11 AV Wallonie : Tél.: 081 432 611

Personnes responsables de l'exécution du travail:

Nom, Prénom:

N° de TVA:

ou n° de la carte d'identité:

Distributeur:

Compteur: n°: index:

Type de comptage: jour - bihoraire - nuit -

RAPPORT n°:

Membre n°:

Installation: Nom:

Adresse:

Date de visite:

Propriétaire ou Mandataire: Tél.:

Nom, Prénom:

Adresse:

Demandeur:

Type de visite: 270 271 276 RGIE Nature de l'installation: Nouvelle Extension Modifi. Existante Temporaire

Contrôle sur base des prescriptions du: RGIE: art. 86 87 88 95 RGPT

Installation conçue pour la tension de ~~380~~ V, AC, Protection branchement: ~~60~~ A Type: ~~II~~ Type câble: ~~ET 100~~ Section: ~~4~~ mm²

Description du branchement:

Alimentation tableau principal: ~~4~~ x ~~16~~ mm² Nbre de tableaux: ~~1~~ Nombre de circuits terminaux: ~~10~~

Type de prise de terre: ~~rigide~~ Résistance de dispersion: ~~16,3~~ Ohms Isolement général: ~~710~~ M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

	<i>WIR SCHENKEN</i>	

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

Le différentiel général était ~~a été~~ plombé

L'installation électrique doit être recontrôlée avant le ~~230~~ ainsi qu'avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telles que l'ajout d'un circuit.

Conclusion:
LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE ~~EST~~ N'EST PAS CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
L'INSTALLATION - ETAIT - PEUT ETRE - NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le

Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes:

VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
Nom, N° Agent, Signature

Tableaux électriques

HUYGHE Michaël

Rue Elseroux, 73

4890 – Thimister

A1	Différentiel 300 mA	
A2	Différentiel 30 mA	
A3	Salle de bains	Prise baignoire (1) Prise entrée (1) Eclairage salle de bains
A4	Salle de bains	Prise séchoir (1) Eclairage WC
A5	Salle de bains	Prise machine à laver (1)
B1	Prise cuisinière	
B2	Eclairage living – cuisine – escaliers	
B3	Prises cuisine (7) + 1 prise cave	
B4	Eclairage cave – extérieur	
B5	Chambre à coucher – 2 ^{ème} étage – grenier	Eclairage Prises (4)
B6	Eclairage entrée	
B7	Prise chauffage	
	Sonnerie	



