

De Kessel Solutions BVBA

Erkend reservoirtechnicus Scherens Mark SV 07761 – Van Marleen SV 07803 – Scherens Branko 07861

Attest voor controle op buitendienststelling

Gelieve deze documenten bij de akte van de eigendom te bewaren

Toestandscontrole van gesaneerde tank

Adres: Heesstraat 9, 3560 Meldert Lummen

Ligging: Links naast de woning

Toestand: De tank is bij controle gereinigd en opgevuld
Reiniging van de tanks: cleaning firma niet gekend
De tank zijn inert opgevuld met gele zand
Opvulling van de tanks: bedrijf van opvulling niet gekend

Na controle van de tanks op datum 23/06/2022, verklaar ik Scherens Mark erkend reservoirtechnicus met erkenningsnummer SV 07761, dat deze tank inert opgevuld zijn met grond en beton.

Scherens Mark

SV 07761

De Kessel Solutions BVBA

Oude Tiensebaan 31

3460 Bekkevoort

Infoekessel.be

0495.222.954

BE 0403.571.963