

Attestation de conformité citerne mazout aérienne classe 3.

Scaillet Carl & cie SNC
 Rue Du Hussard, 7
 5600 Philippeville
 0477/521238 0478/522380
 N° TVA : BE0874119359

Client : Empre Européen des Entreprises SRL
 Adresse : Grand Rue 148
6000 Charleroi
 Tél. : 0475 / 5811 30
 N° TVA : BE 0448443560
 Validité/plaquette : 3 ans / mois
 verte orange rouge

→ Numéro d'attestation : 8648
 → Date de contrôle : 10/06/2024

Données du réservoir :

- Date de mise en service du réservoir : + 40 ans
- Re-contrôle : non oui → N° d'attestation : Date : / /
- Situation du réservoir : en cage coté droit → accessible inaccessible
- Nbre de réservoirs : 2
- Capacité du/des réservoir(s) : 3500 Litres.
- Capacité total du dépôt : 5000 Litres.
- Type de réservoir : métal polyéthylène autre :
- simple paroi double paroi → forme du réservoir : parallélépipédique ovale
- n° réservoir :
- épaisseur de(s) paroi(s) : +/- 3 mm.
- Dimension : Long. : 800 cm Larg. : 100 cm H. : 125 cm
- cylindrique :
- Dimension : Long. : cm diamètre : cm
- autre :

Données de contrôle :

- contrôle périodique vente bâtiment
- N° AgrW technicien : N° AgrW. TUS-013/A/01 (C) N° AgrW. TUS-013/A/02 (TH).
- Type de contrôle : visuel autre :
- Équipements du réservoir :
 - système anti-débordement : sifflet sonde aucun
 - système de détection de fuite : oui non
 - protection cathodique : oui non
 - jauge : mécanique à flotteur pneumatique à tube extérieur → avec vanne sans vanne
- Contrôle visuel du sol à l'endroit du stockage : ok ligne corrosion Tôle base.
- type de raccordement : duplex face haute raccord bas → avec vanne sans vanne
- état des tôles : ok
- état des raccords et accessoires : bon remarque(s)
- Résultat du contrôle : Citerne étanche et conforme.

Remarque(s)/schéma(s) :



Je déclare avoir effectué les contrôles qui sont prévus par la législation sur la pollution du sol
 Nom et signature du technicien. [Signature] Nom et signature du client.

Suivant arrêté du gouvernement wallon du 14/08/2008. A la date du contrôle d'étanchéité, Scaillet Carl délivre un verdict et une attestation de conformité. Ce contrôle ne garantit cependant pas l'usure de la citerne et des tuyauteries après ce test. Scaillet Carl ne prévoit donc pas de période d'étanchéité pour l'avenir.