

AIB-VINCOTTE Belgium, association sans but lucratif
ORGANISME DE CONTROLE AGREE
Siège social: Avenue André Drouart, 29 - 1160 Bruxelles
Tél.: 02 674 57 11 - Fax: 02 674 59 59 - Télex: 23108

- ☐ AV Antwerpen - Limburg
- ☐ AV Brabant
- ☐ AV Oost & West Vlaanderen
- ☒ AV Wallonie

Tél.: 03 221 88 11
Tél.: 02 674 57 11
Tél.: 09 244 77 11
Tél.: 081 432 611

Code PC Réel *A*



Personnes responsables de l'exécution du travail:

Nom, Prénom: ERA JYSTEEN

N° de TVA: 464 360 916

ou n° de la carte d'identité:

Distributeur: ELECTRADEL SA

Compteur: n°: _____ index: _____

Type de comptage: ☐ jour - ☐ bihoraire - ☐ nuit - P.S.560

RAPPORT N°: PO154038

Membre n°: _____ Quittance n°: /

Installation: Nom: DELFOGE

Adresse: me des Pins, 163
5541 HASTIERE PAR SCHA

Date de visite: 26.06.2003

Propriétaire ou Mandataire: Tél.: _____

Nom, Prénom: DELFOGE Darius

Adresse: idem

Demandeur: _____

Type de visite: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 RGIE Nature de l'installation: ☒ Nouvelle ☐ Extension ☐ Modifi. ☐ Existant ☐ Temporaire

Contrôle sur base des prescriptions du: ☒ RGIE art. ☒ 06 ☐ 07 ☐ 08 ☐ 95 ☐ RGPT ☐ R.T. ☐ de la Cie d'électricité

Installation conçue pour la tension de 3x400 V, AC, Protection branchement: made A Type: Acia 26A

Description du branchement: Reposantement Type câble: EXUB Section: 4 x 25 mm²

Alimentation tableau principal: 4 x 25 mm² Nbre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux: 23

Type de prise de terre: Bouche Résistance de dispersion: 2,1 Ohms Isolation général: 5 M Ohms

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE A BASSE TENSION

DESCRIPTION DE L'INSTALLATION: les schémas de position et unifilaires font parties intégrantes du rapport

<u>voir schémas</u>		

INFRACTIONS (voir la signification des numéros au verso):

<u>meant</u>		
<u>4</u>		

Le différentiel général était à été plombé
L'installation électrique doit être recontrôlée avant le 26.06 ainsi que avant la mise en service de modifications ou extensions importantes telle que l'ajout d'un circuit. to 28

Conclusion:
LA NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUE EST N'EST PAS - CONFORME AUX PRESCRIPTIONS REPRISES CI-DESSUS.
L'INSTALLATION - ETAT PEUT ETRE NE PEUT PAS ETRE - MISE SOUS TENSION

PROCES-VERBAL DE CONTROLE DE L'INSTALLATION EXISTANTE (ART. 276 DU RGIE)

INFRACTIONS sur la partie existante (voir la signification des numéros au verso):

Les installations doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle avant le
Conformément à l'art. 274 de RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens.

Annexes: 5
VISA DU DISTRIBUTEUR:

Pour le Directeur général
Nom, N° Agent, Signature



AIB-VINCOTTE BELGIUM
GIOT JEAN-MARC
1154