



**RAPPORT DE CONTRÔLE D'UNE INSTALLATION ALIMENTÉE AU GAZ NATUREL
DANS LE CADRE DE L'OUVERTURE D'UN COMPTEUR**

Nom installateur : Bonne Inno
Adresse : rue Chateaux 123
4100 Sceaux

Organisme de contrôle : GRD Rose Inspecteur : D. MALARA
Référence : 121/219/29/08 Tél : 02 45 15 82 9

Installation contrôlée : Adresse : rue de la Démocratie 121
4102 Orléans
Date du contrôle : 23/11/19 L'habitant est : ☐ propriétaire ☒ locataire

L'« Attestation à délivrer au Gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel (GRD) avant l'ouverture du compteur en application de l'arrêté Royal du 28 juin 1971 » : ☒ est présente N° : 1336421 ☐ n'est pas présente

Caractéristiques de l'installation :

Compteur : Classe Q_{max} : 6 m³/h Fabricant : Metrix N° : 19302196305 Index : 0,094

Pression de service de l'installation intérieure : 20 mbar

Appareils d'utilisation :	Type	Marque	Puissance nominale
Nombre : <u>4</u>	1 <u>C33</u>	<u>Vaillant</u>	<u>24kW</u>
	2 _____	_____	_____
	3 _____	_____	_____
	... _____	_____	_____

Conclusion :

L'installation neuve :

☒ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽¹⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre**.
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

La nouvelle partie de l'installation :

☐ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽²⁾ actuellement en vigueur et **est techniquement sûre**.
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

L'installation existante :

☐ est conforme aux prescriptions correspondantes⁽³⁾ qui étaient d'application lors de la mise en service de l'installation et **est techniquement sûre**.
L'essai d'étanchéité donne satisfaction.

(1) Les prescriptions correspondantes sont notamment les séries de normes NBN D 51 et NBN B 61 et les avis techniques Gas.be et Cerga. Ces normes et règles de l'art portent aussi bien sur la tuyauterie que sur les exigences liées aux appareils à gaz installés telles que l'aménage d'air de combustion et l'évacuation des produits de combustion.

Prescriptions appliquées : 51003

Date : 23/11/19

Signature de l'inspecteur de l'organisme de contrôle

HAZ1001FR-v6

EXEMPLAIRE : Blanc - GRD Rose - client jaune - organisme de contrôle

D. MALARA

