

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	121/2019/11/29/9	Datum van bezoek: Date de visite:	29/11/2019
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Hardy Roland Chaussée de La Hulpe 595 - 1170 BRUXELLES (WATERMAEL-BOITSFORT)	IK: CI:	
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Tecteo	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	à placer (ancien 1277270) EAN-nr: N° EAN: N.C.
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Rue de la Démocratie 121 - 4102 OUGREE		
Eigenaar: Propriétaire:	Hardy Roland Chaussée de La Hulpe 595 - 1170 BRUXELLES (WATERMAEL-BOITSFORT)		
Installateur:	Banu-Immo	BTW/TVA:	
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS276/HUIS1 (Visite de contrôle d'une maison suivant art. 276)		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: RGIE

Art. hh: 86

Art. onderzoek: 276

Onderzoek / Contrôle:

Woning/Maison

TT - net/spanning: / Réseau TT - tension: 2x230V	Meter / Bord verblinding / Liaison compteur-tableau: 4 x 10 mm² EXVB	Max. beveiliging / Protection max.: 63A
---	---	--

Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	25.5 Ohm	Isolatie / Isolément:	7.7 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux:	1
--	-------------	----------	--------------------------	----------	---	---

Differentieelschakelaars / Interrupteurs différentiels:

Aantal eindstroombanen / Nombre de circuits terminaux: 13

In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	AREI/RGIE
63A	300mA	A/s	TOUS	OK	OK	270
63A	30mA	A/s	circuits A à K	OK	OK	270

Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:	OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK	Aansluitingen: Raccordements:	OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentiellles:	OK
---	----	---	----	---	----	----------------------------------	----	---	----


Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:


- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, u.it. /
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.



xus onealy.

OUGRE 4102

RUE DE LA DEMOCRATIE
X.R. 121



T 22.1.20

