

plus
Comfort

Datum: 01/06/2023

Attest nr.: 082

Braeckman Dimitri
Lange Wegel 108
9230 Wetteren
Ondernem. Nr. : 0877.749.139
Gsm: 0485 15 86 51
Erkennings nr. : 02067

Klant : FAULLEUX
Adres : RODE HEUVEL 2A/23
9230 WETTEREN
Tel :
Ondernem. Nr. :

Toestel : 120 MPA
Type : JZ 110 A M 24/18
Bj : 2017
Serie nr : 1630014812830
Vermogen : 28 kW

Adres Stooktoestel indien verschillend van adres klant:

Aardgas :

O Type B

O Type C

O Niet premix O Premix

	Meeting 1	Meeting 2	OK
Ketel temperatuur	°C : 30	°C : 40	
Gasdruk: niet in werking	Mbar : 22	Mbar : 22	
Gasdruk: in werking	Mbar : 20	Mbar : 20	
Zuurstof O ²	% : 10,2	% : 6,8	
Koolstofdioxide CO ²	% : 6,12	% : 8,05	
Koolstofmonoxide CO	Mg/Kwh : 6	Mg/Kwh : 8	
Rookgas	°C : 27,2	°C : 26,9	
Verbrandingslucht	°C : 22,7	°C : 23,7	
Netto	°C : 5,1	°C : 5,8	
Rendement boven waarde	% : 94,6	% : 94,7	
Rendement onder waarde	% : 89,7	% : 89,7	

Controle: verluchting: ✓, rookgaszijdige dichting: ✓, Gasleiding: ✓

Opmerkingen:

Eerstvolgende verbrandings/ reinigings controle moet gebeuren voor: 01-06-2025

Handtekening: Klant:

Technicus:

Dimitri Braeckman
Langwegel 108
9230 Wetteren
Ondern. Nr: 0877.749.139
Rek Nr: BE 51 001-4726602-62
GSM: 0486 15 86 51

Werkbon aan: *FRULIEUX*
RODE HAAL 24/23
9230 Wetteren

datum : *01-06-2023*

Omschrijving	Bedrag
Onderhoud/herstellen/plaatsen van : <i>REMETHA Jzele</i> <i>Serie Nr: 16300 14P-12830</i> <i>+ ATT-51</i> Voor akkoord	<i>285</i>
Totaal Excl. BTW	€ <i>285</i>
<i>21</i> % BTW	€ <i>59.85</i>
Totaal Incl. BTW	€ <i>344.85</i>

Rek Nr: BE 51 001-4726602-62

[Handwritten signature]