



Bien Sûr.

Bureau Technique Verbrugghen asbl www.btvcontrol.be

- ☐ BTV Antwerpen Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Bruxelles Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
☒ BTV Liège Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

V. ref.: _____ N. Ref.: _____ Rapport N°: 349170221107

PROCES-VERBAL DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE BASSE TENSION

ADRESSE DE L'INSTALLATION: 4650 Herbe
Rue d'Elvaux 38
PROPRIETAIRE: Dochimant M.
Adresse: Idem.
DEMANDEUR: Elekshen SPC - 4851
Adresse: Votkenich 32 gemmenich
INSTALLATEUR: Idem.
Adresse: Idem.
TVA ou CI: _____

EAN: _____
Ref.: _____ Compteur n° 32520663
Index: _____

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 21/08/17 Type de contrôle: examen de conformité - premier contrôle - visite de contrôle suivant:
(RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R. 4.12.2012) (RGPT art. 262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)
Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: Domestique
Début travaux: Fondations avant / après 01.10.81 - Installation électrique avant / après 01.10.81 - 01.01.83 RGIE art. 86 Art 278 et 271bis
Raccordement: Tension 3X930 V Protection raccordement 30 A
Câble d'alimentation, tableau. princ.: 4 X 16 mm² Inter.gén.: type Δ 40A/300 mA
Schéma: TT
e électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal
Nombre de tableaux: 1; Nombre de circuits term.: 5; RA: 20 Ohm; RI tot > 10 MOhm
Facteurs d'influences externes:
DESCRIPTION: Schémas en annexes

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES: NEANT

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le: _____
le responsable du distributeur
nom: _____
signature: _____

- CONCLUSION**
- ☒ 1. L'installation est **conforme**. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 21/08/17 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
 - ☐ 2. L'installation n'est **pas conforme**.
 - ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est **pas conforme**. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le: _____.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
(N°, nom, signature)

349
GEELEN



* V E R S L A G - R A P P O R T *

pour Le Directeur,

L'examen s'opère selon l'instruction de travail 10le006 ou 10le008 sur base des prescriptions indiquées ci-haut.

CONTROLES EFFECTUES

Lors de la visite de contrôle des installations domestiques selon l'article 271.

- a) le contrôle de l'exécution de l'installation électrique conformément aux schémas
 - b) le contrôle de l'état (fixations, détérioration, ...) du matériel électrique d'installation fixe, tout particulièrement en ce qui concerne les interrupteurs, les socles de prises de courant, les raccordements dans les tableaux de répartition,...
 - c) le contrôle des mesures de protection contre les chocs électriques par contacts directs et indirects
 - d) le contrôle du fonctionnement des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via leur propre bouton de test
 - e) le contrôle des boucles de défaut et du raccordement correct des dispositifs de protection à courant différentiel résiduel via la création d'un courant de défaut de minimum 2,5 fois la sensibilité de l'appareil
 - f) le contrôle de la continuité des connexions équipotentielles (principales et supplémentaires) et des conducteurs de protection des socles de prises de courant et des appareils de classe 1 à poste fixe, installé à poste fixe ou mobile à poste fixe.
 - g) le contrôle visuel du matériel à poste fixe ou à poste fixe pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
 - h) le contrôle visuel du matériel mobile pouvant présenter des dangers pour les personnes et des biens
- Sauf infractions, l'adéquation entre les dispositifs de protection contre les surintensités installés et les sections des circuits respectifs qu'ils protègent est certifiée.

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE

- a) Il y a obligation de conserver le procès-verbal de contrôle dans le dossier de l'installation électrique ;
- b) il y a obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique ;
- c) Il y a obligation d'aviser immédiatement le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû, directement ou indirectement, à la présence d'électricité ;
- d) Il y a obligation, lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle, de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai de un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.

Significations des notes: concerne des défauts qui n'ont pas d'influence sur la conclusion, des constatations qui ne relèvent pas de l'examen, mais qui peuvent menacer la sécurité, des données d'organisation.

BTV Antwerpen

Van der Sweepstraat 3, 2000 Antwerpen
T: 03 216 28 90, F: 03 238 86 65
E: btv.antwerpen@btvcontrol.be

BTV Oost-Vlaanderen

Brusselsesteenweg 326, 9090 Melle
T: 09 252 45 45, F: 09 252 50 50
E: btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be

BTV West-Vlaanderen

Jan Breydelstraat 98, 8530 Harelbeke
T: 056 70 54 05, F: 056 70 54 22
E: btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

BTV Limburg

Sint-Janstraat 57, 3583 Paal
T: 011 42 18 34, F: 011 45 44 83
E: btv.limburg@btvcontrol.be

BTV Vlaams-Brabant arr. Leuven

Betekomsestraat 98a, 3120 Tremelo (Baal)
T: 016 63 47 45, F: 016 63 12 21
E: btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be

BTV Bruxelles

Ch. de Ruisbroek 75, 1190 Bruxelles
T: 02 230 81 82, F: 02 230 80 08
E: btv.bruxelles@btvcontrol.be

BTV Brabant-Wallon

Av. Wilmart 129 boîte 1, 1360 Perwez
T: 081 65 84 59, F: 081 65 84 78
E: btv.brabantwallon@btvcontrol.be

BTV Liège


Rue Julien d'Andrimont 1, 4000 Liège
T: 04 253 19 72, F: 04 225 01 58
E: btv.liege@btvcontrol.be

BTV Namur / Luxembourg

Avenue du Sainfoin 25, 5590 Ciney
T: 083 21 35 27, F: 083 21 45 17
E: btv.namur@btvcontrol.be

BTV Hainaut


Rue des Bureaux 1a, 7160 Chapelle-lez-Herlaimont
T: 064 33 64 55, F: 064 33 05 08
E: btv.hainaut@btvcontrol.be



1081

Eendraadsschema/Schéma unifilaire

INSTALLATEUR		WERF/CHANTIER		3, 230V~
Naam/Nom	Electrohenri sprl	Naam/Nom	Dodrimont Magali	 FIX-O-CAD 02541
BTW / TVA	BE0443.733.527	Straat/Rue	Rue d'Elvaux 38	
Datum/Date	14-08-2017	Gemeen/Comm	4650 Herve	
Handtek/Sign		Handtek/Sign		



[Handwritten signature]

Situatieschema / Schéma de situation


1081 Caves

3, 230V~	
INSTALLATEUR	WERF/CHANTIER
Naam/Nom Electrohenri sprl BTW / TVA BE0443.733.527 Datum/Date 14-08-2017 Handtek/Sign	Naam/Nom Dodriment Magali Straat/Rue Rue d'Elvaux 38 Gemeen/Comm 4650 Herve Handtek/Sign
Organis. BTV Naam/Nom Luc Gehlen Datum/Date Handtek/Sign	FIX-O-CAD  02541



1081 Rez

INSTALLATEUR	KEURING/CONTROLE	WERF/CHANTIER	3, 230V~
Naam/Nom Electrohenri sprl BTW / TVA BE0443,733,527 Datum/Date 14-08-2017 Handtek/Sign	Organis. BTW Naam/Nom Luc Gehlen Datum/Date Handtek/Sign	Naam/Nom Dodriment Magali Straat/Rue Rue d'Elvaux 38 Gemeen/Comm 4650 Herve Handtek/Sign	 FIX-O-CAD vynckier 02441




[Handwritten signature]

Situatieschema / Schéma de situation

1081 Etage

INSTALLATEUR		KEURING/CONTROLE		WERF/CHANTIER		3, 230V~
Naam/Nom	Electrohenri sprl	Organis.	BTW	Naam/Nom	Dodrimont Magali	 FIX-O-CAD 02641
BTW / TVA	BE0443,733,527	Naam/Nom	Luc Gehlen	Straat/Rue	Rue d'Elvaux 38	
Datum/Date	14-08-2017	Datum/Date		Gemeen/Comm	4650 Herve	
Handtek/Sign		Handtek/Sign		Handtek/Sign		



Situatieschema / Schéma de situation

1081 Grenier

3, 230V~

INSTALLATEUR

Naam/Nom Electrohenri sprl
BTW / TVA BE0443,733,527
Datum/Date 14-08-2017
Handtek/Sign

KEURING/CONTROLE

Organis. BTV
Naam/Nom Luc Gehlen
Datum/Date
Handtek/Sign

WERF/CHANTIER

Naam/Nom Dodriment Magali
Straat/Rue Rue d'Elvaux 38
Gemeen/Comm 4650 Herve
Handtek/Sign

FIX-O-CAD



02541

