

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 30/03/2023

Inspecteur: Nico Van De Vyver

Mentor:

Installateur: Eugene Steylaerts

ID-label:

B.T.W. nr.: BE 0475 864 182

Klantreferentie:

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serienummer: 19481253

Datum verslag: 31/03/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kraaienhoflaan
Huisnummer 6
Busnummer 0201
Postcode 2070
Gemeente Zwijndrecht
Land België

Eigenaar

Naam Van Der Bleeken Koen
Straatnaam Kraaienhoflaan
Huisnummer 6
Busnummer 0201
Postcode 2070
Gemeente Zwijndrecht
Land België

Installateur

Naam Eugene Steylaerts
BTW nr. BE 0475 864 182
Telefoonnummer +32 477 42 66 87
E-mail e_steylaerts@me.com

Type : appartement

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820038782464

Teller Nr. : 16681435



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 2

Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 8.2.2. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V

Aantal kringen: 12

Meter / bord verbinding: 10 mm²



Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 13,81 MΩ

RE: 6,66 Ω

OK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

IΔ (mA)	In (A)	In - andere (A)	IΔt	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	12	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	4	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
1	C	40		2	10
1	C	32		2	6
8	C	20		2	-
2	C	16		2	1,5

Visueel nazicht (algemeen) OK
Aansluitingen OK
Equipotentiale verbindingen OK
Continuïteit OK

Directe aanraking OK
Indirecte aanraking OK
schema in bijlage door Aceg vzw OK
Doorsnede geleiders OK
Verlichting / toestellen OK

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

nota/note 2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- ☒ De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Het volgende controlebezoek is te voorzien voor 30/3/2048
- ☐ De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- ☒ Het (de) eendraadsschema(s) en het (de) situatieplan(nen) werd(en) door het erkend organisme voor gezien getekend.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Nico Van De Vyver

De werknemer,

Nico Van De Vyver
ACEG VZW - #137

Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit


- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.


Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481


Stappenplan voor een installatie die conform is:

Stap 1	Stap 2	Stap 3	Stap 4
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's	Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren.	De volgende periodieke keuring is voorzien voor 30/3/2048	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen.





elektro MAMPAEY B.T.W. BE 454.944.747 PROVINCIALE STEENWEG 121/5 2627 SCHELLE 03/887 09 21	KEURINGSDIENST 30 OKT. 1995 VAN BAREL B.	EIGENAAR DE POTTER-PROOST KRAAIENHOF LAAN 6 2070 BURCHT	WERF APPARTEMENTSGEBOUW KRAAIENHOF LAAN 4 2070 BURCHT	EENDRAAISCHEMA VERD. 2 LINKS	
				PROJECT 9501	BLAD 37





- AHOOFDVERLIESSTROOMSCHAKELAAR 300mA
- BKOOKFORNUIS
- CVERLICHTING
- DVERLICHTING
- ESTOPKONTAKTEN SLAAPKAMERS
- FSTOPKONTAKTEN LIVING
- GSTOPKONTAKTEN KEUKEN
- HVERLIESSTROOMSCHAKELAAR 30mA, VOCHTIGE RUIMTEN EN TOESTELLEN
- IWASMACHINE
- JDROOGKAST
- KBADKAMER
- LVAATWASMACHINE

[Handwritten signature] #137

AIB - VINÇOTTE

EL. → EAN 54 144 88 200 38 78 24 64

elektro MAMPAEY	BE 454.944.747 PROVINCIALE STEENWEG 121/5 2627 SCHEERL 03/887 09 21	30 OKT 1995 KRAAIENHOF 1 VAN BAREL R. <i>[Signature]</i>	EIGENAAR DE POTTER-PROOST KRAAIENHOF 2 2070 BURCHT	VERF APPARTEMENTSGEBOUW KRAAIENHOF 2 2070 BURCHT 6/0201	KRINGLIJST VERD. 2 LINKS	
					PROJECT 9501	BLAD 35



