

3324408

EAN nr. :
 Teller nr. :
 Stand I : II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN

WERF OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : ~~gelykvaligheidsonderzoek~~ / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 86 / ~~AREI art. 87~~ / ~~AREI art. 210~~ / ~~AREI art. 211~~ / AREI art. 276bis /

Aanvulling verslag nr. 32.57a 7.8

Aard installatie : ~~Nieuwe / Uitbreiding / Verandering / Bestaande / Verandering / Opbouw / Opbouw / Opbouw / Opbouw / Opbouw~~

Type der lokalen : aggregaat 2de v

Plaats van onderzoek : Monte Carlo 30/3, 1018 Rotterdam

Eigendom van : Heer Nico

Opdrachtgever : Idem

Installateur :

BTW :

ID-kaart :

Uitgereikt te :

Datum :

Onderzoeker : Van Connerbeek Datum van onderzoek : 29.05.2011

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~230V~~ ~~230V~~ Max. Beveiliging : 50A Omschakelaar: stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. mp 2p aut 50A Schak. :

Meter-bordverbinding : kabeltype : VOC aantal geleiders : 2 doorsnede : 16 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype : mp aantal geleiders :

~~Bovengrondse net/ondergrondse op bovengrondse net/ondergrondse net~~ - Wachtbuis : geplaatst / niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig / niet aanwezig

Aardelektrode : Type : horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 12 Ω

Aantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 1 + 5 Algemene isolatieweerstand : 5 MΩ

Diff. schak. : algemene : 5p 50A 3.00 mA bijkomende : 5p 50A 3.00 mA

werking testknop : in orde - niet in orde controle foutlus : in orde - niet in orde

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - niet Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - niet in orde

Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde onrechtstreekse aanraking : in orde - niet in orde

Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - niet in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - niet in orde

Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toetsen :

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotiale verbinding nog niet aangesloten.

N Badkamer - gasleiding - waterleiding - CV ketel - ~~geplaatst~~ geplaatst.

geen inbreuken

BESLUIT

De installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Het (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 29.05.2012

zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

De installatie mag / ~~niet~~ in dienst gesteld worden / ~~niet~~ blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

voor de directeur,
de onderzoeker

erkend controle organisme
 vereniging zonder winstoogmerk
 gewestelijke zetel: in elke provincie

maatschappelijke zetel:
 Koningin Astridlaan 60
 2550 Kontich

Tel. 03 / 451 37 00
 Fax 03 / 451 37 10

www.ocb.be
 info@ocb.be

BTW BE 0404.312.034
 PC 000-0162392-14
 Bank 405-3020501-49

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te vermelden in het dossier;
 rechtsstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan de aanwezigheid van elektriciteit

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie;
 energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA HUIJERS, EIGENAARS - Krachten het AREI bent U verplicht:
 3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005N/05/10/15D