

3474615

16/01/2016 1787

EAN nr. :

Teller nr. : 69 505 235

Stand I : 022 988 5 II :

VERDELER	PV nagezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



Onafhankelijk Controle Bureel v.z.w.

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN ~~WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING~~ - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : gelijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek op basis van de interne procedure QPRO/ELE/001

volgens : AREI art. 86 ~~AREI art. 87~~ / AREI art. 270 / AREI art. 271 / AREI art. 276b

Aanvulling verslag nr.

Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / ~~Voorlopig~~ / Bestaande / Verzwaring / ~~Solitaire meter / Spanningswijziging / Verkoop woonruimte~~Type der lokalen : APPARTEMENT (2E)Plaats van onderzoek : PRINZENBOS 7 1502 KALLE

Eigendom van :

Opdrachtgever : AREA WILMERS P. & CO WEVERDRAAT 56 1761 ROOSDAALInstallateur : idemBTW : AE040125056 D-kaart :Onderzoeker : HURSEN NOELS Datum van onderzoek : 05/01/2016

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~2 x 230 V~~ ~~3 x 380 V + N~~ Max. Beveiliging : 2 x 63A Omschakelaar: stand :

Hoofdbeveiliging : Zek. :

Meter-bordverbinding : kabeltype : VOB aantal geleiders : 2 doorsnede : 10 mm²

Voedingsbekabeling : kabeltype :

~~Bevogrende net/ondergrondse op bevoogrende net/ondergrondse net~~ Wachtbuis : ~~geplaatst/niet geplaatst~~ Isolatieplaat : ~~aanwezig/niet aanwezig~~Aardelektrode : Type : ~~bus/banen~~ / pennen / ~~horizontale geleiders~~ Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 18 ΩAantal borden : 2 Aantal eindstroombanen : 0 + 6 Algemene isolatieweerstand : 10 MΩDiff. schak. : algemene : 20 A 300 mA 100 kV A mA bijkomende : 20 A 300 mA 100 kV A mAwerking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.

Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~ Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - eendraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend aanstellen

FASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I) - De nummers verwijzen naar de standaardinbreuken op de achterzijde.

~~N Hoofdequipotentiale, bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangevoerd~~~~N Badkamer, gasleiding, waterleiding, CV ketel nog niet geïsoleerd~~

⑦ GEV.

BESLUIT

De installatie is conform ~~niet conform~~ met het AREI.De installatie dient opnieuw gecontroleerd ~~door dezelfde organisatie~~ - uiterlijk op : 05/01/2016

zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging

of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum. De installatie ~~mag~~ / ~~mag niet~~ in dienst gesteldworden / blijven ~~indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de correcte~~~~maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.~~voor de directeur,
de onderzoeker

Jurgen MOENS

Kruiskouterstraat 59

O.C.B. 1750

Lennik

02/269.07.07

0475/45.23.82

erkend controle organisme
vereniging zonder winstoogmerk
gewestelijke zetel: in elke provinciemaatschappelijke zetel:
Koningin Astridlaan 60
2550 KontichTel. 03 / 451 37 00
Fax 03 / 451 37 10www.ocb.be
info@ocb.beBTW BE 0404.312.034
PC 000-0162392-14
Bank 405-3020501-49

2) elke wijziging aan de elektr. installatie te melden in het dossier, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.

1) dit proces-verbaal te bewaren in het dossier v.d. elektrische installatie; energie in te lichten over elk ongeval aan personen overkomen en

NOTA-HUURDEURS, EIGENAARS : Krachten het AREI bent U verplicht :
3) onmiddellijk de minister van Economische Zaken directie elektrische

03/005N/05/13/15D

Pruisenpos - app 2. 1502 Halle.

5. 11. 2016

100
comm 2 2p
300mA 30mA
60H 306 40A
XUB
306
40A

A 16A  XUB 362.6 kuben.

B 16A  XUB 362.6 WM

C 16A  XUB 362.6 kuben, holt

D 16A      

SLK 1
SLK 2
Bad

E 16A       XUB 362.6
XUB 362.6
lung, kuben.

F 32A  XUB 366 koodpoot.

Vaardeloot aangepast

door Jimm. uitlens p. co
+ kood koodpoot, aangepast

Jürgen MOENS
inspecteur
O.C.B.
Kruiskouterstraat 59-1750 Lennik
02 269 07 07 • 0475 45 23 82

Prinsenbosshout app 2

5. 11. 2016

Jürgen MOENS
inspecteur
O.C.B.
Kruiskouterstraat 59-1750 Lennik
☎ 02-269 07 07 • 0474 44 23 82

