

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE RESERVOIRS VOOR STOOKOLIE VOOR VERWARMING**UITVOERDER****VASTGOEDEXPERTS****Langvoort 17****2430 Laakdal****+32 14 89 34 76****info@vastgoedexperts.com****BTW BE0667.567.856****KLANT****Naam: David Cornelis****Adres: Dennenbosstraat 18****3450 - Geetbets (BE)****Tel: 0498199126****BTW BE: Particulier****UITVOERINGSADRES**Uitvoeringsadres: **Dennenbosstraat 18, 3450 - Geetbets (BE)****RESERVOIR**Wand: **Enkel** | Plaats: **Bovengronds** | Vorm: **Cilinder** | Materiaal: **Staal**Inhoud: **<5000L L** | Jaar plaatsing: **<1995****VISUELE CONTROLE: RESERVOIR**Algemene staat tank: **OK** |**VISUELE CONTROLE: AANSLUITINGEN & LEIDINGEN**Vulbuis: **OK** | Ontluchting: **OK**Aanvoerleiding: **OK** | Terugvoerleiding: **AANWEZIG** | Filter: **OK****TESTEN**Watermeting: **0 CM** | Gemeten olie: **0 CM**Onderdruk TESTO: **0 mBAR** | Behaalde druk: **OK** | Ultrasoon SDT: **OK****TOEBEHOREN**Overvulbeveiliging: **Fluit** | Overvulbeveiliging controle: **OK**Peilmeting: **Niet aanwezig** | Lekdetectie: **Niet aanwezig****BESLUIT****De tank mag in dienst blijven.**De volgende controle wordt aangeraden voor: **19/02/2029****INFORMATIE OVER DE KEURING**Datum keuring: **19/02/2024** | Keurder: **Tom Beckers** | Erkenningsnummer: **ERK/TS/107252**

Toegevoegde foto's

