

Resp. client:
N° commande.
N° client: 120136
Pers. cont.:
Tél.: -
Fax: -
GSM: -
e-mail: info@elecalex.be

ProKo.: LS01
N° rapport : 6282830
N° rapp. prov.:
Date: 31/07/2024



OCB vzw
Member of OCB Group

Client / Mandant :
A.C INVESTISSEMENT
AVENUE LIBERT FROIDMONT 89
4684 HACCOURT

Département: ELE

RAPPORT DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE BT ou TBT
(Livre 1 - AR 08/09/2019) - Direction général de l'Energie
(exécuté sous l'accréditation BELAC INSP-205 suivant procédure QPRO/ELE/001, §7.3)

IDENTIFICATION

Organ. de contrôle: OCB vzw, Kon. Astridlaan 60, Kontich 2550, BE0404.312.034 Agent-visiteur: 406 LORQUET ADRIEN
Propriété. / exploit./gestionn.: Nom: TROMME PARDINI Adresse: IDEM
Installat. / respons. travaux: Nom: ALEX ELEC Adresse: IDEM T.V.A.: /
Adresse installation: TROMME PARDINI RUE BELLE CROIX 30 AYWAILLE 4920 Cabine HT - privée: NON
Type installation: unité d'habitation Appareil/Install. ID:
EAN nr.: 5414 Fournisseur: / Compteur: A PLACER Compteur nuit : /

CONTROLE

Base: AR du 8/09/2019 établissant le livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très tension.
Type: contrôle de conformité avant la mise en usage - nouvelle installation (chap.6.4) Dérogation partie 8 livre 1: Kies een item.
(*) En cas contrôle chap. 6.4., réf. du document « début réalisation avant 01/06/2020 » :
Date: 31/07/2024 Contrôle suivant dans 300 mois, ou avant le 31/07/2049 Date installation: après 01/06/2020
Contenu: Sauf stipulation contraire, les appareils et machines raccordés à l'installation fixe, ne font pas partie de l'inspection.
Le présent contrôle porte sur les parties aisément accessibles et visibles de l'installation et exclu les parties cachées tel que les cloisons, les faux-plafonds, etc.

INSTALLATION

Présence tension: pas présente Raccordement: réseau souterrain au aérien Fourreau: / Plaque d'isolat.: /
Tension nominal: 1N400V Protection max.: 63A Protection princip.: A PLACER Interr. princip.: interr. diff. général
Liaison comptage-coffre de repart.: type câble: EXVB nombre conduct.: 4 section: 16 mm²
Câble de raccordement au réseau: type câble: EXVB nombre conduct.: 4 section: 35 mm²
Electrode de terre: type: boucle section: 16 mm²
Interrupteur Diff.: général: 2p 63A/300mA supplémentaire: 2p 63A/300mA
Schéma unifilaire et plan de position: ☒ voir annexe ☐ références:
Installation exécutée conformément aux schéma et plan: en ordre État du matériel fixe ou – à pose fixe: en ordre
Ne sont pas encore placés: ☒ cuisine ☒ salle de bains ☒ chauffage central ☒ compteur de gaz ☒ compteur d'eau ☒ luminaires
Ne sont pas encore raccordés: liaison équipotentielle ☒ principale ☒ supplémentaire
Nombre de tableaux: 1 Nombre de circuits terminaux, incl. réserve: 19

VOIR SCHEMAS

RESULTATS

Résist. d'isolem. général: 0.987 MOhm Résistance de dispersion: 11.987 Ohm
Bouton d'essai diff.: en ordre Boucle de défaut: p.a. Continuité PE et liaison équipotential: en ordre
Protection contre les chocs électriques: contact direct: en ordre contact indirect: en ordre
Protection contre le surintensité: en ordre Protection des appareils classe I fixe ou à poste fixe: en ordre

CONSTATATIONS - Note (N) - Remarque (O) - Infraction (I) – les numéros réfèrent aux infractions standardisées

N Néants
I Néants


CONCLUSION

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019.

Le prochain contrôle est à effectuer **au plus tard à la date du suivant contrôle mentionnée ci-dessus.**

Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) courant différentiel à l'origine de l'installation sont scellées.

Pour le Directeur Technique,



Ir. G. Croes

CONSEILS / PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

Lisez les prescriptions réglementaires par ce lien: https://www.ocb.be/documenten/2020/Information_prescriptions_reglementaires.pdf

LORQUET ADRIEN

0493/246124