

gemachtigde installateur:

erkende technicus Wim Van der Mauten

erkenningsnummer: SV02039

KLANT

naam

straat/ nr.

postnr./ gemeente

btw-nr.

tel.

Vincent Tormalea
Diesbeekstraat 55
1654 Huizingen
0475127.19.80

adres reservoir: u

nummer reservoir: 10.000

inhoud: 10.000 liter

materiaal: ☒ EW ☐ DW ☐ metaal ☐ polyester ☐ kunststof ☐ andere gn.v

☐ buitenwand toegankelijk

☒ buitenwand ontoegankelijk

niet-ingedeelde inrichtingen (reservoirs < 5.000kg - privétoepassingen)

datum van: ingebruikstelling

vorige controle

huidige controle

___/___/___

___/___/___

___/___/___

controles

- ☐ ultrasoontest / dichtheidsbeproeving
- ☐ visuele controle van de toebehoren
- ☐ overvulbeveiligingssysteem
- ☐ aanwezigheid water en slib
- ☐ lekdetectiesysteem
- ☐ certificaat vorige controle
- ☐ meting potentiaalverschil
- ☐ visuele controle buitenwand

- ☐ fluit ☐ sonde
- _____ cm
- ☐ ok ☐ niet ok

opmerkingen

- ☐ verdere exploitatie toegelaten (groen)
- ☐ verdere exploitatie niet toegelaten (rood)

ingedeelde inrichtingen (reservoirs tot 20.000kg-klasse)

datum van: ingebruikstelling

vorige controle

huidige controle

___/___/2010

2/4/2016

15/10/2011

AO controles

- ☒ uitwendige algemene controle
- ☐ cathodische bescherming
- ☐ lekdetectiesysteem
- ☒ overvulbeveiligingssysteem
- ☒ aanwezigheid water en slib
- ☒ certificaat vorige controle
- ☒ ultrasoontest / dichtheidsbeproeving
- ☐ verontreiniging buiten het reservoir
- ☐ corrosiviteitsonderzoek bodem

- ☐ ok ☐ niet ok
- ☒ fluit ☐ sonde
- 95 cm

BO

opmerkingen

- ☐ Kat 5 SDT 15/10/21
- ☐
- ☐
- ☐
- ☐
- ☒ verdere exploitatie toegelaten (groen)
- ☐ verdere exploitatie toegelaten mits vermelde herstellingen (oranje)
- ☐ verdere exploitatie niet toegelaten (rood)

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd volgens de wet op bestrijding van de bodemverontreiniging.

datum controle: 15/10/21

uiterste datum volgende controle: 15/10/26

Kat 5 SDT
+ 10,5 kW

naam technicus: Van der Mauten W.

handtekening

naam klant: Tormalea V.

handtekening