

VERBRANDINGSATTEST ☒ onderhoud ☐ keuring voor eerste ingebruikname volgnummer attest:

Firma (ook invullen indien zelfstandig):
naam: BV New Flam Control
straat en nummer: kruisstraat 227
postnummer en gemeente: 3120 Haacht
tel: 04951167140
e-mail: info@flamcontrol.be
ondernemingsnummer: BE 0829.749.777

Technicus
voornaam en achternaam: Hoozelex P
erkenningnummer: GV 00362 / IV 20126

Datum onderhoud: 03.02.2025
Arbeidsduur: van tot:

Klant
voornaam en achternaam:
straat en nummer:
postnummer en gemeente:
tel:
e-mail:

(adres stooktoestel indien verschillend van adres klant)

Kenmerken van het stooktoestel (kruis aan wat van toepassing is)

☒ Centraal*: ☒ aangesloten als type B 23 (open) ☐ aangesloten als type C (gesloten) *indeling volgens NBN CR 1749
☐ Gasvormige brandstof: ☐ aardgas ☐ LPG ☐ andere, namelijk:
☐ niet-premix (GI) ☐ premix (GI) ☐ gasketel met ventilatorbrander (GII)

☒ Vloeibare brandstof ☐ houtpellets ☐ houtblokken ☐ andere, namelijk:
☐ Vaste brandstof:

Toestel
merk: *Beck*
type: *8205134-4*
bouwjaar: *1991*
fabricatienummer: *131020055541*
nominaal vermogen (kW): *28-34 kW*

Brander (enkel CV)
merk: *Beck*
type: *3747-1*
bouwjaar: *2002*
fabricatienummer: *01094073054*
debiet (kW of kg/h of l/h of m³/h (gas)): *27-50 kg/h*

Goede staat van werking	eenheid	Brandstof 1: vloeibaar 2: gasvormig 3: vast *	Proef I: Initiële meting	Proef II: Eindmeting ** ☐ Laaglast ☐ Hooglast	OK	Niet OK
De afdrift(ken) van het elektronische meettoestel moeten aan dit attest worden bevestigd.						
keteltemperatuur	°C	1, 2	<i>60</i>	<i>60</i>		
sproeier: merk en type		1	<i>Deurf.</i>	<i>Deurf.</i>		
sproeier: debiet		1	<i>0,75</i>	<i>0,75</i>		
sproeier: hoek	graden	1	<i>6</i>	<i>6</i>		
pompdruk	bar	1				
gasdruk teller	mbar	2				
gasdruk gasblok	mbar	2				
branderbek.	mbar	2				
rookindex	Bacharach	1	<i>-3-</i>	<i>0-1</i>	☒	☐
zuurstof (O ₂)	%	1, 2		<i>41</i>		
koolstofdioxide (CO ₂)	%	1, 2		<i>12,23</i>		
koolstofmonoxide (CO)	mg/kWh	1, 2		<i>12</i>		☒
rookgastemperatuur (t _g)	°C	1, 2		<i>1874</i>		
temperatuur verbrandingslucht (t _l)	°C	1, 2		<i>173</i>		
nettotemperatuur (t _g - t _l)	°C	1, 2		<i>1721</i>		
verbrandingsrendement (H ₁)	%	1, 2		<i>92,0</i>	☒	☐
verbrandingsrendement (H ₂)	%	1, 2		<i>86,0</i>		
geen zichtbaar oliespoor bij rookindexbepaling		1	☒ OK	☐ Niet OK		
geen ongewenste condensvorming in rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type B)		1, 2	☒ OK	☐ Niet OK		
zelden hinderlijke en milieuverontreinigende rook		3	☐ OK	☐ Niet OK		

Veilige staat van werking

druk rookgasafvoerkanaal	-14 Pa	1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK
verluchting en ventilatie stooklokaal		1, 2, 3	☒ OK	☐ Niet OK
dichtheid rookgasafvoerkanaal (aangesloten als type C)		1, 2	☐ OK	☐ Niet OK
dichtheid brandstoftoevoerleiding (gasmeter tot stooktoestel)		2	☐ OK	☐ Niet OK

* Geeft het type toestel aan waarvoor de parameter moet worden berekend of gemeten

Eindbeoordeling (kruis aan wat van toepassing is):
☒ goed ☒ veilig
☐ niet goed ☐ niet veilig

Het stooktoestel werkt

Eerstvolgende verbrandingscontrole vóór: 03.02.2026

Gebreken en maatregelen
Gebreken die niet door de onderhoudsbeurt kunnen worden weggewerkt:

Andere opmerkingen:

(handtekening erkende technicus (gas of stookolie) of geschoold vakman (vaste brandstof))
[Handtekening]

voor kennisname
(handtekening klant)
[Handtekening]