



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

Bovengrondse stookolietank

Besluit: De tank mag niet meer gevuld worden / maar de tank mag wel nog gebruikt worden

Volgende controle:

Datum keuring: 20/06/2025
ID-label:

Merk en type meettoestel: Testo 312-4 Serienummer: 62055478

Datum verslag: 20/06/2025

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Dendermondsesteenweg
Huisnummer 65
Busnummer
Postcode 9270
Gemeente Laarne Kalken
Land België

Mentor:
Klantreferentie:

Eigenaar

Naam
Straatnaam
Huisnummer
Busnummer
Postcode
Gemeente
Land

Installateur

Naam
BTW nr.
Telefoonnummer
E-mail

Type Conformiteitsattest controle reservoirs Vlaanderen beperkt onderzoek volgens VLAREM

RESERVOIR

Plaatsing reservoir Toegankelijk bovengronds
Type reservoir Niet ingedeeld: particulier & < 5000L / 6000kg
Inhoud reservoir 4000 L
Datum plaatsing voor 01/08/1995 (bestaand)

Nieuw reservoir

INKUIPING

Aanwezig
Ja Nee
☐ ☒

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐
☒	☐	☒	☐

LEIDINGEN

Aansluitingen (ontluchting, vulling)
Staat leidingen (ontluchting, vulling)
Uitmonding leidingen
Staat aanvoerleiding
Staat terugvoerleiding
Stookoliefilter

Lekt stookoliefilter

RESERVOIR

Algemene staat tank

VORIG CERTIFICAAT

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
		☒	☐
		☒	☐
☐	☒	☒	☐

ACCESSOIRES

PEILMETING (aangewezen maar niet verplicht)

Peillat

Mechanisch

Pneumatisch

Ultrasoon

Aanwezig		Keuring	
Ja	Nee	OK	NOK
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☒	☐
☐	☒	☐	☒
☐	☒	☐	☒

OVERVULBEVEILIGING (1 moet aanwezig zijn)

Fluit

Elektronische sonde

TESTEN		Opmerkingen	
OK	NOK		
☒	☐	Drukverlies 0 mbar/h	

Potentiaalverschilmeting niet mogelijk
Een overvulbeveiliging dient geplaatst te worden op de houder.

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- Nota De identificatieplaat van de tank is niet aanwezig / niet leesbaar
- Nota Het ingebruiknameverslag ontbreekt
- Nota Voorafgaand verslag van periodieke controle ontbreekt
- Rood Er is geen waarschuwing- of overvulbeveiligingssysteem aanwezig

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid.

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Jonas Ryckaert (erkenningnummer SV06349)



Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be

BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

DUPLICATE



















