

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel : Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC : GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

Bouwgroep nv - BMB

D'Herbouvillekaai 50
B-2020 Antwerpen
België**Onze referenties**

Verslag nr : ANT/35/15003290/00/NL

Contract Ref. : 1186168/1000

Uw referenties

Ref.: 221212_DML_PHO_BMB_Raamcontract/

INHOUDSOPGAVE

- B.O. Bov. houders Turnhout (3-J.)
- BO BGH 2.500L gasolie - B.O. Bov. houders Turnhout (3-J.)
- BO BGH 2.700L stookolie - B.O. Bov. houders Turnhout (3-J.)

CLT/15003290/000/00

WRK/15003290/000/00

WRK/15003290/001/00

DUPLICATE

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats

Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België

BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

VINCOTTE

Contactpersoon: PIETER AUSSEMS, Druk

• Onze gegevens

Verslag nr.: Ant/35/15003290/00/NL/000

ID Report N° : 364269030566

Contractref.: 1186168/1000

• Uw gegevens

Ref: 221212_DML_PHO_BMB_Raamcontract

Bouwgroep nv - BMB

D'Herbouvillekaai, 50

2020 Antwerpen

België

• Interventiegegevens

Plaats: BMB Turnhout

Slagmolenstraat, 56

2300 Turnhout

Datum: 19/11/2024

Uitgevoerd door: GUNTHER CUINEN

**CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER
BEPERKT ONDERZOEK
VLAANDEREN****ORANJE****Gekeurd toestel**

Opstelling:

Afdeling: BMB Turnhout

Gebouw: Magazijn

Gekeurde installatie: Houder nr.: 60505202 , product: gasolie , volume: 2.500L .

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, niet voldoen aan de basis van het onderzoek.

Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

Uitgiftedatum : 10/12/2024

Aantal blz.: 3

Bijlage(n):

Distributie: or.
cc.

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

VLAREM II - Hfdst 5.6

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag G&O, datum: 25/05/2020.

- Houder(s): .

- Overvulbeveiligingssysteem, attest .

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.

- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.

- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de stomp van de houder - visueel .

- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.

- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en/of de isolatie-visueel.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [364269031007]

Opstelling:

Afdeling: BMB Turnhout

Gebouw: Magazijn

Gekeurde installatie:

Houder nr.: 60505202 , product: gasolie , volume: 2.500L .

Kenmerken van de vergunning [364269031008]

Exploitatievergunning:

ref.: Dossiernummer gemeente: OMV/2021/27 // Dossiernummer
omgevingsloket: OMV_2021001986, datum: 14/04/2021 , geldig tot
onbepaald , capaciteit: 12.579 kgl.

Kenmerken van de houder [364269031009]

Constructeur:

BORALIT

Constructienummer:

60505202

Prototypenummer houder:

CPH002-344/2001

Volume:

2.500 l

Type:

dubbelwandige houder
houder met vlakke bodem

Bouwjaar:

2006

Materiaal:

Kunststof

Code voor constructie:

VLAREM II

Type lekdetectiesysteem:

watchman vloeistofcontact

Type overvulbeveiliging:

Thermische sonde

Kenmerken van de opslag [364269031010]

Naam:

Gasolie

Vlampunt:

> 55° <= 100° °C

Vloeistoffengroep (vlaanderen):

2 (GHS 02)

Installatie:

gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).
verdeelstation voor motorvoertuigen.
geen tankenpark.

Kenmerken van de leidingen [364269031011]

Type:

toegankelijk
enkelwandig
flexibel met vulpistool

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

- O
- 1) Houder is onderaan beschadigd, perforatie van de dubbele mantel.
 - 2) Ontvanger van de lekdetectie is afwezig.

DUPLICATE

**VINÇOTTE vzw**

Erkend controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België
BTW BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Noordersingel 23 • 2140 Antwerpen • België • tel: +32 3 221 86 11 • antwerpen@vincotte.be

0402-726-875

Contactpersoon: PIETER AUSSEMS, Druk

• Onze gegevens
Verslag nr.: Ant/35/15003290/00/NL/001
ID Report N° : 364269030565

Contractref.: 1186168/1000

• Uw gegevens
Ref: 221212_DML_PHO_BMB_Raamcontract

Bouwgroep nv - BMB
D'Herbouvillekaai, 50
2020 Antwerpen
België

• Interventiegegevens
Plaats: BMB Turnhout
Slagmolenstraat, 56
2300 Turnhout
Datum: 19/11/2024
Uitgevoerd door: GUNTHER CUINEN

CONTROLE VAN BOVENGRONDSE HOUDER BEPERKT ONDERZOEK VLAANDEREN

GROEN

Gekeurd toestel

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór: 19/11/2027
Opstelling: Afdeling: BMB Turnhout
Gebouw: Winkel

Gekeurde installatie: Houdernr.: 17/0707, product: Stookolie, volume: 2.700L.

Besluit

Uit de uitgevoerde onderzoeken en controles (zie inhoud van het onderzoek) besluiten wij dat de houder en de installatie, voldoen aan de basis van het onderzoek.
Ons onderzoek had betrekking op de visueel zichtbare en bereikbare delen.

Uitgiftedatum : 10/12/2024
Aantal blz.: 3
Bijlage(n):
Distributie: or.
cc.

Ir F. Dewint
Directeur Generaal

Basis van het (de) onderzoek(en)

VLAREM II - Hfdst 5.17.

Inhoud van het (de) onderzoek(en)

ATTESTEN EN VERSLAGEN:

- Vorig "Beperkt Onderzoek": verslag G&O, datum: 25/05/2020.
- Houder(s): .
- Overvulbeveiligingssysteem, attest .

NAZICHT VAN VORIG VERSLAG.

IDENTIFICATIEPLAAT.

AANDUIDINGSPLAAT OP TANK EN VULPUNT (nummer, vloeistof, gevaar symbool en inhoud).

MAATREGELEN MET BETREKKING TOT HET VULLEN VAN DE HOUDER:

- Schroefkoppeling aan vulslang of gelijkwaardig.
- Controle op de goede staat van de overvulbeveiliging.

ONDERZOEK NAAR ZICHTBARE OF ORGANOLEPTISCH WAARNEEMBARE VERONTREINIGING BUITEN DE HOUDER.

ALGEMENE STAAT VAN DE INSTALLATIE, OMVATTENDE:

- Opsporen van lekken en lekaanwijzingen- visueel.
- Uitwendig onderzoek van de staat van de platen, de verbindingen, de strompen van de houder - visueel .
- Onderzoek van de staat van de uitwendige toebehoren-visueel.
- Onderzoek op de staat van de buitenbekleding, hetzij de schildering en/of de isolatie-visueel.

NAZICHT PEILMEETINRICHTING - VISUEEL.

NAZICHT LEKDETECTIESYSTEEM.

Gecontroleerde uitrustingen

Bovengrondse opslag [364269031002]

Volgend beperkt onderzoek uit te voeren vóór:

Opstelling:

Gekeurde installatie:

19/11/2027

Afdeling: BMB Turnhout

Gebouw: Winkel

Houder nr.: 17/0707, product: Stookolie , volume: 2.700L .

Kenmerken van de vergunning [364269031003]

Exploitatievergunning:

ref.: Dossiernummer gemeente: OMV/2021/27 // Dossiernummer
omgevingsloket: OMV_2021001986, datum: 14/04/2021 , geldig tot
onbepaald , capaciteit: 12.579 kgL.

Kenmerken van de houder [364269031004]

Constructeur:

WILDRI

Constructienummer:

17/0707

Prototypenummer houder:

WI-ATK-1451

Volume:

2.700 l

Type:

dubbelwandige houder
houder met vlakke bodem

Bouwjaar:

2017

Materiaal:

C-staal // S235 JR

Code voor constructie:

VLAREM II // NBN

Type lekdetectiesysteem:

Kijkglas in dubbele mantel

Type overvulbeveiliging:

Fluit

Kenmerken van de opslag [364269031005]

Naam:

Stookolie

Vlampunt:

> 55° <= 100° °C

Vloeistoffengroep (vlaanderen):

2 (GHS 02)

Installatie:

gelegen buiten waterwingebied en/of beschermingszones (dit volgens uitdrukkelijke verklaring van de exploitant).
geen tankenpark.

Kenmerken van de leidingen [364269031006]

Type:

toegankelijk
enkelwandig

Opmerkingen(O), vaststellingen(Va), metingen(M)

Va Geen opmerkingen.

DUPLICATE