

- | | | | |
|---|--|----------------------|--|
|  | Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent | Tel: +32 9 244 77 11 | gent@vincotte.be |
|  | Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde | Tel: +32 2 674 57 11 | brussels@vincotte.be |
|  | Noordersingel 23, 2140 Antwerpen | Tel: +32 3 221 86 11 | antwerpen@vincotte.be |
|  | Rue Phocas Leieune 11, 5032 Gembloux | Tel: +32 81 432 611 | gemboux@vincotte.be |

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Verantwoordelijke voor de werken :		Instaatie :		Eigenaar of beheerder :	
Naam, voornaam : <u>Avolos</u> Ident. Kaart nr. : RTW nr.: BE <u>0211 091 825</u>		Naam, voornaam : Adres : <u>Harmoniestraat 1003</u> Post nr. + Stad : <u>2018 Antwerpen</u> Tel. : . . . / . . . / . . .			

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (ARE)				Situatie van de elektrische installatie			
☒ Art 270	☒ ingebruikname ☐ mobiel	☐ wijziging ☐ tijdelijk	☐ uitbreiding	☒ Art 86 ☐ Art 87 ☐ Art 88 ☐ Art ...	☐ Art 271 bis ☐ Art 278 ☐ Art ☐ Art	☒ Wooneenheid ☐ Huishoudelijke werkeenheid ☐ Gemeenschappelijke delen ☐ Werkeenheid	
	☐ Art 271	☐ periodiek	☐ controle	☐			
	☐ Art 276 : verzwareing		☐ Art 276bis : verkoop van een wooneenheid				

Algemene gegevens elektrische installatie :

Algemene gegevens elektrische installatie :											
Gegevens verdelers	EAN									☒ EAN niet meegedeeld	☒ kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: meterstand dag : nacht :									☐ kWh excl. nacht meter :	
	Bescherming aansluiting (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☐ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐									nr. : meterstand :	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U_N : ☐ 230 V ☐ 3x230 V ☒ 3N400 V ☐									Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : ☐ 20 ☐ 25 ☐ 32 ☒ 40 ☐ 50 ☐ 63 ☐ 80 ☐ 100 ☐									☒ aardingslus ☐ pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>4</u> X <u>10</u> mm ² - Type : <u>XG B</u>									☐	
Beschrijving installatie ☒ zie bijlage(n)	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A / <u>300</u> mA									Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen : <u>13</u>

Metingen - testen - controles - verzegeling :

☒ Rechtstreekse aanraking	☐ Onrechtstreekse aanraking	☒ Montage	☐ Toestellen	☒ Materieel	☒ I>/doorsnede	☒ Schema's
☒ Aardingsweerstand : ...1.6... Ω		☒ Algemeen isolatieniveau : ...21... MΩ		☐ Controle foutlus	☒ Aardingscontinuïteit	☐ Test diff.
Differentieelstroominrichting : ☐ was verzegeld ☒ werd verzegeld ☐ werd niet verzegeld ☐ kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)	
Inbreuken Nieuwe installatie ☒ Nihil	
Inbreuken Bestaande installatie ☒ Nihil	
Opmerkingen ☐ Nihil	Versu niet geplaatst. Visum DNB of aangestelde

Besluit(en) :

- | | | | |
|--------------------------|-----------|----------------|---------------|
| De nieuwe installatie | ✓ voldoet | ✓ voldoet niet | aan het AREI. |
| De bestaande installatie | Q voldoet | ✓ voldoet niet | aan het AREI. |

Agent bezqeker :

Naam: BONGHMAUS Agent nr.: 3626 Datum: 23/11/2019

Bijlage(n): ☒ Situatieschema('s): ☒ Eéndraadsschema('s): ☐

Voor de directeur generaal : Handtekening

- Bijlage(n) : ☒ Situatieschema(s) ☒ Levensdossierschema(s) ☐ ...
- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
 - De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
 - De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
 - ☐ Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
 - ☐ Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (* De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.