



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: 61014228

Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent  
 Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde  
 Noordersingel 23, 2140 Antwerpen  
 Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11  
Tel: +32 2 674 57 11  
Tel: +32 3 221 86 11  
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be  
brussels@vincotte.be  
antwerpen@vincotte.be  
gembloux@vincotte.be



N 396971

Resi code: 1

VERSLAG: ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (BOEK 1 – KB 8/09/2019) – ALG. DIRECTIE ENERGIE

Verantwoordelijke uitvoering van het werk :

Installatie :

Eigenaar / Uitbater / Beheerder :

Naam, voornaam: Jos ONGHENA  
Naam, voornaam: LAUWERS WERNEK  
Adres: GROTE HEIDESTRAAT 91A  
Post nr. + Stad: 3130 BEVEREN-WAAS  
Ident. Kaart nr.:  
BTW nr.: BE 0689 188 708  
Tel.: / /

Basis van het onderzoek : Boek 1 – KB 8/09/2019 (BS 28/10/2019) ("AREI")  Huis

Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – nieuwe installatie (6.4.)  
 Gelijkvormigheidscontrole vóór ingebruikname – belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4.)  
 Controlebezoek (6.5.)  
 Controlebezoek verzwaren aansluiting oude installatie (8.4.1.)  
 Controlebezoek verkoop oude installatie (8.4.2.)  
 Vrij controlebezoek oude installatie (8.4.3. of 8.4.4.)  
 Wooneenheid  
 Werkeenheid  
 Werfinstallatie  
 Gemeenschappelijke delen van residentieel geheel  
 Technische lokalen van een residentieel geheel  
 Gedecentraliseerde productie-installatie  
Afwijkingen Deel 8:  Toegepast  Niet toegepast  
 Andere installatie: PV

Algemene gegevens elektrische installatie :

Document begin van de uitvoering 01/06/2020: nr. .... Datum .....

Gegevens verdeler: EAN  
Naam verd.: kWh meter nr.: 4116294 meterstand dag: 99215 nacht: 1270  
Bescherming aansluiting (A):  020  025  032  040  050  063  080  100  
Gegevens installatie: Ontworpen voor U<sub>N</sub>:  mono 230 V  3x230 V  3N400 V  
Maximale nominale stroom (A):  020  025  032  040  050  063  080  100  
Voedingsleiding hoofdbord: 91 X 16 mm<sup>2</sup> - Type: XUB-F2  
Beschrijving installatie: Algemene differentieelstroominrichting: 40 A / 300 mA Aantal borden: 2 Aantal eindstroombanen: 33 + 11  
 Zie bijlage(n) zie dossier

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking  Onrechtstreekse aanraking  Montage  Verplaatsb. materieel  Vast materieel  I>/doorsnede  Schema's  
 Aardingsweerstand: 30 Ω  Algemeen isolatieniveau: 205 MΩ  Controle foutlus  Continuïteit (equipot., PE)  Test diff.  
Alg. diff.:  was verzegeld  werd verzegeld  werd niet verzegeld  kan niet verzegeld worden  
Schema's en plannen getekend: Ja / Nee

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Vastgestelde inbreuken  
Nieuwe installatie  
 Nihil

Vastgestelde inbreuken  
Bestaande installatie  
 Nihil

Opmerkingen  
 Nihil

Besluit :

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).  
 De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van Boek 1 (KB 8/09/2019).

Een nieuwe controle moet worden uitgevoerd vóór

22/07/2016

door hetzelfde erkend organisme (\*).

Agent bezoeker :

Naam: Ken Van Bey Agent nr.: 5259 Datum: 22/07/21

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) :  Situatieplan(nen) :  Eéndraadsschema('s) :

- Dit verslag dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie te vermelden.  
- De Federale Overheidsdienst Economie dient onmiddellijk ingelicht te worden over elk ongeluk aan personen overkomen en rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit.  
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
- Wij raden U aan om het (de) schema('s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens onze controle. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomende controle te laten uitvoeren.  
(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de inbreuk zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen en goederen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, wordt vastgesteld dat er nog inbreuken overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het verslag van het controlebezoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.