



☐ 1652 ALSEMBERG, Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

☒ 8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

**CONFORMITEITSONDERZOEK
VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen
Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : De Lagrange
Plaats van onderzoek : Noordharkstr. 70 Adinkerke
Installateur : Vanhove C - Kasteelstr. 76 De Paans
- B.T.W.-nummer :
- of identiteitskaartnr. : uitgereikt te op datum van :
Aard van de inrichting : Residentieel (v.c.v.w.) Stroomleveraar : Electrahel
Agent-Onderzoeker : C. G. G. G. Datum van onderzoek : 16/07/01

- Bedrijfsspanning	<u>2 x 230V</u>	- Beschrijving van de stroombanen :
- Doorsnede voedingskabel ondergr.	<u>EXVB (1x16)</u>	<u>Bord 1: 2 kr 16A - 3 kr 20A</u>
- Algemene bescherming	<u>-</u>	<u>Bord 2: 1 kr 16A</u>
- Type algemene schakelaar	<u>50A</u>	<u>1 kr 16A</u>
- Type aardelektrode(s)	<u>1 kr</u>	<u>1 kr 32A</u>
- Aardspreidingsweerstand	<u>7.0 ohm</u>	<u>6 kr 30A</u>
- Algemene isoleringsweerstand	<u>1017 ohm</u>	
- Aantal borden en eindstroombanen	<u>2 23</u>	
- Algemene differentieelschakelaar	<u>63A 0.3A</u>	
- Bijkomende differentieelschakelaar(s)	<u>63A 0.3A</u>	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

Geen
opmerking: Bad, douche, cv, badmeubels + keukens +
badmeubel niet geïnstalleerd
Dossier nr. 992935

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 16/07/2006

Agent-Onderzoeker

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. :

Visa : datum :/...../.....

- ☐ 1652 ALSEMBERG; Halsendallaan 5
Tel. (02) 380 52 71
Fax (02) 380 89 86

-  8500 KORTRIJK, Meensestraat 41
Tel. (056) 35 76 76
Fax (056) 35 68 87

CONFORMITEITSONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (A.R.E.I.)

Inrichtingen van : De 10 jongens
Plaats van onderzoek : Noordhollands 70 Adinkheke
Installateur : Karboor C. - Rusteel stl 76 De Ruine
- B.T.W.-nummer : _____
- of identiteitskaartnr. : _____ uitgereikt te _____ op datum van : _____
Aard van de inrichting : Rechtstreek (vucan) Stroomleveraar : Elektrobel
Agent-Onderzoeker : Edmond J. Datum van onderzoek : 76/01/07

– Bedrijfsspanning	2 x 230V	– Beschrijving van de stroombanen :
– Doorsnede voedingskabel	4 x 16	Bord 1: 1 kA 76A: 3 kA 10A
– Algemene bescherming		Bord 2: Via 230mA
– Type algemene schakelaar	5 pol 50A	11 kA 76A
– Type aardelektrode(s)	1 m	1 kA 33A
– Aardspreidingsweerstand	10 ohm	6 kA 20A
– Algemene isoleringsweerstand	2000	
– Aantal borden en eindstroombanen	2 23	
– Algemene differentieelschakelaar	63A 0.3A	
– Bijkomende differentieelschakelaar(s)	63A 0.01A	

- de differentieelschakelaars zijn in overeenstemming met de spreidingsweerstand van de aardelektrode.
- de beschermingsinrichtingen tegen overstroom zijn in overeenstemming met de doorsneden die ze beschermen.
- verwarmingstoestellen :

Vastgestelde inbreuken :

open. Bud. dark. cv. bedminkels. leaves +
bedminkels met 'gekleut'
Dessa v' 99-435

De elektrische installatie werd conform bevonden aan de bovenvermelde voorschriften; de algemene differentieelschakelaar werd verzegeld; het eendraadsschema en het situatieschema werd voor gezien getekend.

Volgend controleonderzoek uiterlijk op 26-10-2026

Agent-Onderzoeker

WETTELIJKE VERPLICHTINGEN

1. Dit PV dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
2. Elke wijziging van de installatie dient in het dossier te worden vermeld.
3. Elk ongeval door personen overkomen te wijten aan de elektrische installatie dient zonder verwijl te worden gemeld aan het Ministerie van Economische Zaken, Dienst Elektrische Energie.

Vakje voorbehouden aan de distributeur :

Klantnr. *

Visa : datum : .../.../...

Bestelbon werken elektriciteit, aardgas, ICS en water

Klantnummer 2 6 9 3 3 7 4

Dossiernummer 2 6 9 3 3 7 4

Adres van uitvoering	voor toezending factuur
Naam/voornaam	
Straat/nr./bus	
Postnr./gemeente	

Tel. privé Tel. werk Fax nr. BTW nr.
 Geboorteplaats Geboortedatum Bedrijfsactiviteit

Voorbehouden dienst Bedrag forfait elektriciteit BEF aardgas BEF water BEF
 verbruikstarief verbruikstarief

ELEKTRICITEIT	Aantal	Eenheidsprijs	Prijs zonder BTW	Prijs BTW 21% inbegrepen	Tariefcode
Te leveren vermogen kVA x A 230/400V					
Te leveren vermogen kVA x A 230/400V					
Aansluiting: nieuw / tijdelijk / wegname / verzwaring / verplaatsing			8-187	940	10
Vergoeding aanzienlijk vermogen					
Andere					
TE BETALEN					

AARDGAS	Aantal	Eenheidsprijs	Prijs zonder BTW	Prijs BTW 21% inbegrepen	Tariefcode
Maximum debiet meter m³/u					
Leveringsdruk aan de meter mbar					
Aansluiting: nieuw / wegname / verzwaring / verplaatsing	1		8-181	1740	10
Andere					
Waardebon(s)					
TE BETALEN					

KABEL (TV/ICS)	Aantal	Eenheidsprijs	Prijs zonder BTW	Prijs BTW 21% inbegrepen	Tariefcode
Basisaansluiting: enkelvoudig / meervoudig	1		6-188	1481	10
Meerprijs					
TE BETALEN					

WATER	Aantal	Eenheidsprijs	Prijs zonder BTW	Prijs BTW 6% inbegrepen	Tariefcode
Maximum debiet meter m³/u					
Aftakkingen: nieuw / wegname / verzwaring / verplaatsing / sanering					
Aantal gezinsleden					
Andere					
TE BETALEN					

ALGEMEEN TOTAAL				
Tussenkost bij een gelijktijdige uitvoering van meerdere werken door Electrabel				
Streefdatum voor uitvoering				

Gelieve ons in het bezit te stellen van volgende documenten: ☐ keuringsattest elektriciteit ☐ getuigschrift aardgas ☐ attest drinkwatervoorziening.

Opmerkingen

Ik, ondergetekende, wens klant te worden indien ik aansluitbaar ben op ☒ elektriciteit ☐ aardgas ☐ kabel TV/ICS ☐ water
 en verklaar mij uitdrukkelijk akkoord met het respectievelijke reglement van de betrokken intercommunale met betrekking tot het ter beschikking stellen van
 elektriciteit, aardgas, kabel TV/ICS en/of water, waarvan ik kennis heb genomen.

Voorbehouden dienst	
Klantenbureau:	Naam:
Tel.:	Handtekening:
Datum:	

Akkoord voor uitvoering tegen de hogervermelde prijs.
 handtekening, laten voorafgaan met de handgeschreven vermelding:
 "gelezen en goedgekeurd"

Exemplaar voor de klant

Met waardebons wordt slechts rekening gehouden indien voldaan wordt aan de voorwaarden van de commerciële actie. Indien 6 maanden na de uitvoering van de aansluitleiding nog niet voldaan wordt aan de voorwaarden, worden de werkelijke aansluitingskosten integraal aangerekend. De prijzen op deze bestelbon zijn berekend op basis van de huidige barema's vastgelegd door de intercommunale. Tenzij anders aangeduid, blijven de prijzen exclusief BTW geldig voor een periode van twaalf maanden volgend op de datum van de bestelbon, op voorwaarde dat de werken ook binnen deze periode worden uitgevoerd, (behoudens het geval waarin wordt bewezen dat de uitvoering na deze periode te wijten is aan de fout van de verdeler). Na de uitvoering van de werken zal de factuur u voor betaling worden toegezonden.

De gegevens, door Electrabel N.V., Regentlaan 8 te 1000 Brussel als verwerker verzameld in het kader van het klantenbeheer van uw intercommunale en bestemd voor haar klantenbestand, kunnen worden meegedeeld aan andere ondernemingen voor zover een bijzondere overeenkomst werd afgesloten in het kader van de commerciële promotie van bepaalde diensten. U kan een aanvraag doen tot inzage en verbetering van uw persoonlijke gegevens. Aanvullende inlichtingen kan u bekomen bij het Openbaar Register van de commissie ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer (wet van 11 december 1998 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer).

Indienststellingsrapport ICS-aansluiting - Keuringsorganisme

Klant (eigenaar of bouwbedrijf)
Installateur

Naam De Lagrange

Bedrijf

Telefoon

Straat Nr. Bus

Gemeente Postcode

Naam Van hove G

Bedrijf

Telefoon 0581 432535

Straat Kastelenlaan Nr. 16 Bus

Gemeente De Pinte Postcode 8160

Installatieadres

Straat Maandhoek Nr. 10 Bus Gemeente De Pinte Postcode 8160

☒ Eengezinswoning ☐ Meergezinswoning (6) ☐ Appartementgebouw ☐ Complex

BINNEN DE WONING:

Sjabloon voorzien ☒ JA ☐ NEEN

1. Voldoende ruimte (30 cm x 30 cm) voor ICS ☒ JA ☐ NEEN

Voldoende ruimte (30 cm x 75 cm) voor ICS + TELENET ☒ JA ☐ NEEN

2. Abonnee-kabel type door Electrabel goedgekeurd ☒ JA ☐ NEEN

3. Aantal abonnee-kabels voor TV/FM : 5

4. Type van aftakkabel ☒ 7mm ☐ 10mm ☐ DN14mm door Electrabel goedgekeurd ☒ JA ☐ NEEN

5. Coax-kabels zijn aansluitbaar (voldoende lang en niet beschadigd) ☒ JA ☐ NEEN

Aftakkabel in ICS-buis van aansluitbocht ☒ JA ☐ NEEN

Buis voorzien naar voorgevel (gevelnet-paalnet) ☒ JA ☐ NEEN

Vreemde geleiders in buis voor ICS ☐ JA ☒ NEEN

Aardingsgeleider:

doormeter ☒ 2.5mm² ☐ 4mm² ☐ 6mm²

6. aangesloten op hoofdequipotentiale aarding ☒ JA ☐ NEEN

7. voldoende lengte aan overnamepunt ☒ JA ☐ NEEN

8. Bij meervoudige aansluiting: twee stopcontacten 230V ☒ JA ☐ NEEN

9. Bij meergezinswoning, appartement of complex: aftakkabels gelabeld? ☐ JA ☐ NEEN

Abonnee-kabels voorzien van label ☒ JA ☐ NEEN

ICS-plan ingetekend op AREI-schema ☐ JA ☐ NEEN

TV/FM-contactdozen:

10. Aantal TV/FM-contactdozen: 5 en aangesloten ☒ JA ☐ NEEN

11. Door Electrabel goedgekeurde types (allemaal) ☒ JA ☐ NEEN

BUITEN DE WONING:

Type distributienet ☒ aftakkastje ☐ gevelnet ☐ paal

12. Type aftakkabel is conform met aansluitlengte ☒ JA ☐ NEEN

13. Aftakkabel onbeschadigd - klaar voor aansluiting - voldoende lengte ☒ JA ☐ NEEN

ICS-aansluiting ☒ IN ORDE ☐ NIET IN ORDE

REDE VAN AFKEURING OF OPMERKING:

Handtekening van keuringsorganisme
Keuringsorganisme
D. CALLENS
Inspecteur

Naam en handtekening van installateur of afgevaardigde waarnemer

Datum van keuring

16/07/07

Exemplaar voor de klant
(dient ter plaatse te zijn bij de aansluiting)

Mwh

A1	16A	wob 1.5	verlichting beneden
B1	20A	wob 2.5	Kx4 garage VANHOVE
C1	20A	wob 2.5	Kx2 garage + buis + port + pomp
D1	20A	wob 2.5	verlichting port. geen fuses
E1	16A	wob 2.5	Kx2 garage. bord

70A/63A
0,3A



J. VAN HOOGE
Keuringsorganisme
D. CALLENB
Inspecteur

ELECTRO - VANHOVE
KASTEELSTRAAT 16
8660 DE PANNE
TEL 058/42 15 35

16/07/01


70A/63A
0,3A


A	16A	wob 1.5	verlichting beneden.
B	16A	wob 1.5	verlichting boven + c.v. WC 2e verd.
C	16A	wob 2.5	Kx2 SLP 2+3
D	16A	wob 2.5	C.V. + verlichting port.
E	16A	wob 2.5	Kx2 Badkamer boven
F	16A	wob 2.5	Kx7 Slaapkamer + Rolluik
G	16A	wob 2.5	Kx2 Slaapkamer + Rolluik
H	16A	wob 2.5	Kx2 Living Kx4 woonkamer + vloer links onder.
I	16A	wob 2.5	Kx8 Living + Rolluik
J	16A	wob 2.5	Kx6 Keuken + Rolluik
K	16A	wob 2.5	Kx2 veranda + Keuken.
L	32A	wob 2.5	Roofbouw.
M	20A	wob 2.5	Kx1 Droogkast. 10L
N	20A	wob 2.5	Kx2 wasmachine. + diep vries (2)
O	20A	wob 2.5	Kx2 Keuken - afzuig + verwarmd
P	20A	wob 2.5	Kx1 Poeler
Q	20A	wob 2.5	Kx1 oven
R	20A	wob 2.5	Kx2 Keuken




ELECTRO - VANHOVE
 KASTEELSTRAAT 18
 8660 DE PANNE
 TEL 058/42 15 35

ELECTRO - VANHOVE
 KASTEELSTRAAT 18
 8660 DE PANNE
 TEL 058/42 15 35





ELECTRO - VANHOVE
 KASTEELSTRAAT 10
 8580 DE PANNE
 TEL 058/42 15 35



LEJIBO VANHOVE
 (ASTELLS: AAT: 16
 0660 NL PANNE
 L 058/42 15 37