

Distributienetbeheerder :
Gestionnaire de réseau de distribution :

Nr teller 75102
N° comp 985

Verslag van onderzoek:

Rapport de contrôle:

23/2014/02/28

EAN code

Aard onderzoek : AREI	86	87/86	87/88	88	95	97	270	271	276	276bis	TT	TN	IT	Voorschr. netbeheerder Prescription du gest. de réseau de distr.
Genre de contrôle : RGIE	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

Plaats van het onderzoek : Rue du PASSAGE d'EAU 16 5100 JAMBES
Lieu du contrôle :

Eigenaar : N. DOUDAEV Adres :
Propriétaire : Adresse :

Installateur : BTW / TVA : 59182733103
Datum van het onderzoek : Ik. / C.I. :
Date du contrôle : 28/2/14 Inspecteur : R. Broeyn

Onderzoek / Contrôle : ● Woning / maison ○ Appart.

Spanning 2x230 Meter / bord verbinding : 2x230 Max. beveiliging : 6.4
Tension : Liaison compteur-tableau : Protection max. :

Aardelektrode : 26 Isolatie : 84.7 Mohm Aantal verdeelborden : 1
Electrode de terre : Ohm Isolement : Nombre de tableaux :

Differentieelschakelaars Interrupteurs différentiels			Aantal eindstroombanen : Nombre des circuits terminaux : 11			Test ΔIn		I. ΔIn		AREI / RGIE		
In (A)	Δ In (mA)	type				OK	NOK	OK	NOK	270	271	278
16A	300mA	generaal	40			○	○	○	○	○	○	○
16A	30mA	mechanisch	16A/20A			○	○	○	○	○	○	○
						○	○	○	○	○	○	○
						○	○	○	○	○	○	○
						○	○	○	○	○	○	○
						○	○	○	○	○	○	○

Visueel nazicht : algemeen : OK NOK directe aanraking : OK NOK
Contrôle visuel : générale : contact direct : Indirecte aanraking : OK NOK
Contact indirect :

Aansluitingen : OK NOK Potentiaalvereffeningen : OK NOK
Raccordements : Liaisons équipotentielles :

Inbreuken/Infractions : (zie keerzijde / voir verso)

VISUM :
Datum/date :

Opmerkingen/Remarques :

PBS

Besluit / Conclusion

De installatie is conform met het AREI
L'installation est conforme au RGIE
et peut rester en service.
De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
Het cendraschema en opstelmingschema werden voor gezien getekend en
stemmen overeen met de installatie.
Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont
conforme avec l'installation.

- Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het indienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herkeuring uiterlijk 1 jaar na keuringsdatum.
- Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître les infractions constatées au moment de la visite doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pour qu'en cas de maintien en service des installations les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouveau contrôle au plus tard un an après date de contrôle.

o Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats hebben uiterlijk op 18 maanden na de datum van de verkoop.
o La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :
o Het controlebezoek voorzien door art. 276bis van het AREI moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoop.
o La visite de contrôle prévue par l'art. 276bis du R.G.I.E. doit avoir lieu au plus tard le : 18 mois après la date de l'acte de vente.

voor de directeur, de inspecteur / pour le directeur, l'inspecteur :

NOTE : a) l'obligation de conserver le P.V. de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique; b) l'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique; c) l'obligation d'aviser immédiatement le S.P.F. ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et/ou, directement ou indirectement, à la présence d'électricité; d) l'obligation lorsque des infractions ont été constatées lors de la visite de contrôle de faire effectuer une nouvelle visite de contrôle par le même organisme agréé afin de vérifier la disparition des infractions au terme du délai d'un an. Dans le cas où, lors de cette seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Énergie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques.