



Installation électriques à basse tension et à très basse tension (Livre 1 AR 8/9/2019) - Direction générale de l'énergie

📍 **Lieu du contrôle:** Euro repar Bernard semaille Chaussée de Nivelles 37 7181 Arquennes Belgique

📄 **Type de contrôle:** Visite périodique (Livre 1 6.5)

📅 **Date du contrôle:**
13/06/2025

📅 **Prochaine visite avant le:**
13/06/2030

👤 **Agent-visiteur:**
Gabriel Puzzo

CONCLUSION : CONFORME

Identification des tiers

Donneur d'ordre

Nom

Adresse

Chaussée de Nivelles 37, 7181 Arquennes, Belgique

Propriétaire, exploitant ou gestionnaire

Nom

E.

Adresse

Euro repar Bernard semaille Chaussée de Nivelles 37 7181 Arquennes Belgique

Installateur

Nom

TVA

Identification de l'installation électrique

Adresse

Euro repar Bernard semaille Chaussée de Nivelles 37 7181 Arquennes Belgique

Code EAN

N.c.

Numéro de compteur

20110774

GRD

Ores

Type de locaux

Non-domestique Garage automobile

Atlas contrôle ASBL

Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation: Boulevard Lambermont 127 1030 Schaerbeek

Tel: +32 2 726 64 04 | Mail: office@atlascontrole.be

TVA BE0732536476 | RPM Bruxelles



Base(s) Règlementaires



RGIE. Règlement général des installations électriques

Type de contrôle	Visite périodique (Livre 1 6.5)
Mise en oeuvre de l'installation	Avant le 01/06/2020 et après le 01/10/1981

Description de l'installation électrique et du raccordement

GRD	Ores
Numéro de compteur	20110774
Code EAN	N.c.
Liaison compteur-tableau	VFVB 4X10
Tension de service	3 x 400 V + N
Protection générale	30A 4P
Protection maximale admissible	40A 4P
Nombre de tableaux	8
Différentiel de tête	300mA - 40A - type A
Prise de terre	Piquet
Résistance de terre (Ω)	6
Description de l'installation	8 TD.

Tableau(x) électrique(s)



Contrôles et essai

Testeur d'installation: MT-005/24080684

Schémas/plans	OK
Liaisons équipotentielle	OK
Test BP du DDR	OK
ΔI_n	OK
Contrôle de l'état	OK
Résistance de terre (Ω)	6
Isolement ($M\Omega$)	0,86
Matériel fixe	OK
Protection contre les contacts directs	OK
Protection contre les contacts indirects	OK
Protection contre les surintensités	OK

Schémas, plans et documents de l'installation

Schémas/plans	OK
---------------	----



**Atlas
Contrôle**

Rapport de contrôle d'une installation électrique

Basse Tension

Rapport N° 75.928

Original



Infractions

Néant

Remarques

ICC Max 3kA.

Régime TT.

Dernière version définitive du rapport.



**Atlas
Contrôle**

Rapport de contrôle d'une installation électrique

Basse Tension

Rapport N° 75.928

Original



Conclusion du contrôle

L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 concernant les installations électriques à basse et très basse tension.

Si d'application, Atlas Contrôle certifie que l'agent-visiteur a scellé le dispositif de protection à courant différentiel résiduel placé à l'origine de l'installation électrique.

Si d'application, les schémas unifilaires et le ou les plans de position ont été à nouveau visés par Atlas Contrôle.

La prochaine visite de contrôle est à effectuer au plus tard dans les 5 années suivant le contrôle.

Le contrôle réalisé par Atlas Contrôle a porté sur les parties visibles de l'installation normalement accessibles.

L'agent Visiteur

Gabriel Puzzo

Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation

L'obligation de conserver le rapport de visite de contrôle dans le dossier de l'installation électrique.

L'obligation de renseigner dans le dossier toute modification intervenue dans l'installation électrique.

L'obligation d'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service public fédéral ayant l'énergie dans ses attributions, de tout accident survenu aux personnes et dû directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.



**Atlas
Contrôle .**

Rapport de contrôle d'une installation électrique

Basse Tension

Rapport N° 75.928

Original



Annexes