



ELECTRO-TEST VZW/ASBL

erkennd controleorganisme
organisme de contrôle agréé

Gedrukt op: 12/03/2012

Herzien op: 22

1820 Middelburg

Tel: 02 751 0033

Fax: 02 751 5009

VERSLAG VAN ONDERZOEK

Nr. onderzoek: 930178/5
Datum onderzoek: 17/02/2012
Aard onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek van een elektrische installatie
Type lokaal: ☐ huis ☒ appartement ☐ Algemene delen
Plaats onderzoek: 1140 Evere O.L.Vrouwelaan 1.02
Eigenaar: D'Building NV 3550 Heusden zolder Mijnwerkerslaan 8
Installateur: AMG Technical Solutions BTW: 0476-054-422
Inspecteur: Roger Haelewaters
Distributienetbeheerder: Sibelga

Onderzoek: De installatie werd gecontroleerd volgens de voorschriften van het A.R.E.I. art. 86/ 270.....
Dienstspanning: 230 Volt
Aankomstleiding: XVB 4 x 10 mm²
Beveiliging: 40 Amp
Isolatiweerstand: 2.9 MΩ
Aardingsweerstand: 2.6 Ω Aardelektrode: Lus
Algemene differentieelstroominrichting: IΔn: 300 mA In: 40 A 2 p Type: A
Aantal kringen: 15 Kringen: A - O
Bijkomende differentieelstroominrichting: IΔn: 30 mA In: 40 A 2 p Type: A
Voor kringen nrs. K - O

Inbreuken: Geen opmerkingen.

BESLUIT

De installatie is conform met het A.R.E.I. en mag in dienst gesteld worden.

De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E.T.
Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend.

Het controlebezoek voorzien door art. 271 van het A.R.E.I. moet uiterlijk plaats hebben op: 17-02-2037

De Inspecteur

Voor de Technische Directie

Haelewaters Roger
Technisch Inspecteur
GSM: 0475300782

Erwin De Laet
Technical Manager

RAPP.ELS3-T.N.V.02 - 27.03.09

1/1

BOC: 734-11 83000-33
DEXIA: 068 211 7692-15

IBAN nr: BE79 7341 1260 0033
BIC adres: HAEDBEBB

BTW/TVA: BE0134 433 603

info@electro-test.be
www.electro-test.be

