



STEENWEG 46 - 9570 SINT-MARIA-LIERDE

Tel: 055/42.42.42

www.raoulnv.be - info@raoulnv.be

CONFORMITEITSATTEST CONTROLE STOOKOLIETANK
VOOR VERWARMINGSDOELEINDEN

DATUM CONTROLE 14/8/2025

KLANT ☒ Particulier ☐ Bedrijf

Naam: Mr Matthijs Filip

Adres stookolietank indien verschillend van adres klant:

Straat en nummer: Kakebeke 25 bus A

Steenweg 21

Postcode en gemeente: 9570 Sint-Maria-Lierde

9570 Lierde

RESERVOIR

Inhoud: 5400 L

☐ Bovengronds

☒ Ondergronds

Materiaal:

☐ Staal

☐ Polyester

☐ Kunststof

☐ Andere:

☐ Enkelwandig

☐ Dubbelwandig

☒ Niet gekend

VISUELE CONTROLE	Aanwezig		Controle	
	Ja	Nee	OK	Niet OK
TOEZICHTSPUT	☒	☐		
Staat toezichtspuit			☒	☐
Dichtheid toezichtspuit			☒	☐
Vervuiling rond tank			☒	☐
Putdeksel			☒	☐
INKUIPING	☐	☐		
Algemene staat			☐	☐
Waterdicht			☐	☐
Koolwaterstofdicht			☐	☐
LEIDINGEN	☒	☐		
Aansluitingen (vulling, ontluuchting)			☒	☐
Staat leidingen			☒	☐
Uitmonding leidingen			☒	☐
Staat aanvoerleiding			☒	☐
Staat terugvoerleiding			☒	☐
Stookoliefilter			☒	☐
RESERVOIR	☐	☐		
Algemene staat tank			☐	☐
VORIG CERTIFICAAT	☐	☐	☐	☐
DATUM				

ACCESSOIRES		Aanwezig		Controle	
		Ja	Nee	OK	Niet OK
Peilmeting	Peillat	☒	☐	☒	☐
	Mechanisch	☐	☐	☐	☐
	Pneumatisch	☐	☐	☐	☐
	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Overvulbeveiliging	Fluit	☒	☐	☒	☐
	Elektronische sonde	☐	☐	☐	☐
Lekdetectie	Vloeistof	☐	☐	☐	☐
	Onderdruk	☐	☐	☐	☐
	Overdruk	☐	☐	☐	☐
	Peilputten	☐	☐	☐	☐
	Andere	☐	☐	☐	☐
Kathodische beschermingmV		☐	☐	☐	☐
OPMERKINGEN					

TESTEN		Uitgevoerd	Niet uitgevoerd	OK	Niet OK	
Water- en slibbemonstering		☒	☐	☒	☐	Hoeveelheid water:0,5..... cm Zuurtegraad: pH Conductiviteit: mS
Dichtheidscontrole	Ultrasoon	☐	☐	☐	☐	Boven het vloeistofniveau: dB Onder het vloeistofniveau: dB
	Onderdruk	☒	☐	☒	☐	Drukverlies:4..... mbar/h
	Overdruk	☐	☐	☐	☐	Drukverlies: mbar/h
	Andere	☐	☐	☐	☐	

BESLUIT

☒ Groen

☐ Oranje

☐ Rood

De tank mag in dienst blijven

De tank mag nog 6 maand gebruikt en gevuld worden

☐ De tank mag niet meer gevuld worden

☐ De tank mag nog gebruikt worden

☐ De tank mag niet meer gebruikt worden

Ik verklaar de controles te hebben uitgevoerd die wettelijk voorgeschreven zijn op de bestrijding van de bodemverontreiniging

TECHNICUS

Naam:

Erkenningsnummer:

Oswald ANTOINE

SV 00053

Steenweg 46 - 9570 Lierde

Handtekening technicus:

10.

DE VOLGENDE PERIODIEKE CONTROLE
DIENT TE GEBEUREN VOOR:

14/8/2030

Voor kennisname, handtekening klant