


Energieprestatiecertificaat

BOUW

Residentieële eenheid



Hier




ik!

Smedenpoort 17 bus 0C, 9880 Aalter

appartement

identificatiecode: 44001-G-DBA_2017055890/EP02120/A001/D01/SD001

Energie label




De energieprestaties (E-peil, kWh/(m² jaar)) zijn bepaald via een theoretische berekening op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Ze houden geen rekening met het gedrag en het werkelijke energieverbruik van de (vorige) bewoners.

Verklaring van de verslaggever

Ik bevestig dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de werkelijke uitvoering (afmetingen, materialen, installaties).

Datum: 26-11-2021

Handtekening:


Vaste vertegenwoordiger van
Expertisebureau Dirk De Groof bvba
Zakelijk vertegenwoordiger van Adviesbureau Dirk De Groof bvba

DIRK DE GROOF

EP02120

Dit certificaat is geldig tot en met 15 november 2031.

Energieprestatie- en binnenklimaatseisen bij aanvraag vergunning**E-peil**☒ Het E-peil voldoet.

E28

Eis
E50BEN
E30**Andere eisen**

- | | |
|---|---|
| ☒ Alle constructiedelen voldoen aan de maximale U-waarden of de minimale R-waarden: | ☒ Het K-peil (K28) van het volume, waarvan de wooneenheid deel uitmaakt, voldoet. |
| ☒ Vloeren | ☒ Het risico op oververhitting is beperkt. |
| ☒ Muren | ☒ Er is voldaan aan de minimum hoeveelheid hernieuwbare energie. |
| ☒ Vensters | ☒ Er is voldaan aan de ventilatievereisten. |
| ☒ Dak | ☒ De netto-energiebehoefte van de verwarming voldoet. |
| ☒ Andere constructiedelen | |

Algemene gegevens

Datum aanvraag vergunning	20/12/2017
Datum einde van de werken	12/11/2021
Datum ingebruikname	15/11/2021
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)	4.226
Referentie-eis primair energieverbruik (kWh/(m ² jaar))	95
Beschermd volume (m ³)	268
Verliesoppervlakte (m ²)	142
Bruto vloeroppervlakte (m ²)	82
Infiltratiedebiet (m ³ /(h m ²))	3,02
Gemiddelde U-waarde (W/(m ² K))	0,47
CO ₂ -emissie (kg/jaar)	1.037
Gebouw-id / gebouweenheid-id	19551554 / 19551807

Meer informatie?

- Voor meer informatie over het energieprestatiecertificaat, gebruiksgedrag, woningkwaliteit, ... kunt u terecht op www.energiesparen.be.
- Meer informatie over uw woning of appartement vindt u op uw persoonlijke woningpas. Surf naar woningpas.vlaanderen.be om uw woningpas te bekijken.
- BEN staat voor bijna-energie-neutraal bouwen en wordt vanaf 2021 de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen en Europa. Voor meer informatie kunt u terecht op www.energiesparen.be/BEN.

Gegevens verslaggever:

DIRK DE GROOF
Mechelbaan 657, 2580 PUTTE
EP02120

Premies

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op www.energiesparen.be.