



N° 234-INS.P.

**ELECTRO-TEST**
Officieel erkend controle

Distributienetbeheerder :

Gestionnaire de réseau de distribution :

Verslag van onderzoek:**Rapport de contrôle:**

N°

16161

Aard onderzoek :	AREI 86	87/86	87/88	88	95	97	270	271
Genre de contrôle :	RGIE	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐

Tijdelijk :

Temporaire : ☐

Kermisinstallatie :

Install. Foraine : ☐

Indienststelling :

Mise en service :

Plaats van het onderzoek :

Lieu du contrôle :

Rue de Linthe

Eigenaar

Propriétaire

Adres

Adresse

Installateur

Datum van het onderzoek :

Date du contrôle :

Onderzoek / Contrôle :

☐ Woning / maison ☒ Ap

Spanning :

Tension :

Meter / bord verbinding :

Liaison compteur-tableau :

Aardelektrode :

Electrode de terre :

Isolatie :

Isolement :

414 Mo

Differentieelschakelaars
Interrupteurs différentiels

Aantal eindstroombanen :

Nombre des circuits terminaux :

In (A)	Δ In (mA)	type
40/2	300 A	Generale A-25
40/2	30 A	pour A-25

Visueel nazicht : algemeen : OK

NOK direkte aanraking : OK

Contrôle visuel : générale : ☒contact direct : ☒

Aansluitingen :

Raccordements :

OK ☒NOK ☐

Potenti

Liaison

Inbreuken / Infractions :

(zie keerzijde / voir verso)

Opmerkingen / Remarques :

**ELECTRO-TEST**
Marc VANDER AAR
G.s.m. : 0475/68 34 94

16161

Besluit / Conclusion

De installatie is ~~niet~~ conform met het AREI en mag ~~niet~~ ~~tijdelijk~~ ~~ir~~
 L'installation est ~~est pas~~ conforme au RGIE et peut ~~ne peut pas~~ ~~tempor~~
 De algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken E
 L'interrupteur différentiel général est scellé par plomb portant l'insigne E.T.
 Het ééndraadschema en opstellingsschema werden voor gezien getekend en ste
 Le schéma unifilaire et le schéma de position sont visés et sont conforme avec l'i

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken w
 inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getrof
 de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen. Herken
 Conformément à l'art. 274 du RGIE, les travaux nécessaires pour faire disparaître
 doivent être exécutés sans retard et toutes mesures adéquates doivent être prises pou
 les infractions ne constituent pas un danger pour les personnes et les biens. Nouvea

Het controlebezoek door ET voorzien door art. 271 van het AREI moet plaats heb
 La visite de contrôle prévue par l'art. 271 du RGIE doit avoir lieu au plus tard le :

voor de directeur,
de inspecteur:pour le directeur,
l'inspecteur:TEL. : (02) 751. 98.39
FAX : (02) 751 52 09info@electro-test.be
www.electro-test.beDexia 068-2117692-15
KBC : 734-1126000-33