

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08

Antwerpen

STROOMLEVERANCIER: *VEA*

Ref.: _____ Teller nr. _____

Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR.: *08103010810*

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: *2550 Vosseloop*

Duivenstraat 39

EIGENAAR: *Jacobs*

Adres: *idem*

OPDRACHTGEVER: *idem*

Adres: _____

INSTALLATEUR: *idem*

Adres: _____

BTW of IK: *068 002372786*

Datum van het onderzoek: *08/10/2005* Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (ARAB art. 262) (T.R. art. 231) (Voorschr. stroomlev.)

Aard installatie: Nieuwe - *Uitbreiding* - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring: Type der lokalen: *wooning*

Begin werken: Fundering vóór-na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór-na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning *230/400V*

Bescherming van de aansluiting *out my 40 A max*

Voedingskabel hoofdbord: *4 X 10* mm

Alg. schakelaar: type *ADS 40 R*

Type van de aardelektrode: *lus* - baren - pennen - horizontale geleider

Schema: TT

Aantal borden: *2*; Aantal eindstroombanen: *11*; RA: *17* Ohm; RI tot *50* MOhm

BESCHRIJVING: *Zie één draadschema + situatiediagrammen*

Vastgestelde inbreuken en/of nota's: *geen*

PROCES-VERBAAL VAN HET
GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

*Nota: Voor meting aarding: kleem voor +
achter te openen*

gezien op

de aangestelde van de aannemer

naam:

handtekening:

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde.

BESLUIT

- De installatie is conform. De algemene ADS werd verzegeld en de één draads en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op *08/10/2008* (art. 271 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
- De installatie is niet conform.
- De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is niet conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden uiterlijk op _____

DE AGENT-ONDERZOEKER:

nr. + naam + handtekening

FORM. 382 /03-2000

De directeur,

08 VAN DYCKE

[Handtekening]