BTV Beter Zeker.

Technisch Bureau Verbrugghen vzw www.btvcontrol.be

☒ BTV Antwerpen	Tel. 03 216 28 90	btv.antwerpen@btvcontrol.be
☐ BTV Brabant-Wallon	Tel. 081 65 84 59	btv.brabantwallon@btvcontrol.be
☐ BTV Brussel	Tel. 02 230 81 82	btv.brussel@btvcontrol.be
☐ BTV Hainaut	Tel. 064 33 64 55	btv.hainaut@btvcontrol.be
☐ BTV Liège	Tel. 04 253 19 72	btv.liege@btvcontrol.be
☐ BTV Limburg	Tel. 011 42 18 34	btv.limburg@btvcontrol.be
☐ BTV Namur / Luxembourg	Tel. 083 21 35 27	btv.namur@btvcontrol.be
☐ BTV Oost-Vlaanderen	Tel. 09 252 45 45	btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
☐ BTV Vlaams-Brabant	Tel. 016 63 47 45	btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
☐ BTV West-Vlaanderen	Tel. 056 70 54 05	btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN
Teller nr
Index

U. Ref.: O. Ref.: Verslagnr.: 288/15-12-17/03

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: 2300 Turnhout Kokerenstraat 145

EIGENAAR: Ken Hout
Adres:
OPDRACHTGEVER: Herwig Keuppens
Adres: Opslat 12
INSTALLATEUR:
Adres: 2360 Oud Turnhout
BTW of IK: 0865257717

ALGEMENE BESCHRIJVING, KENMERKEN, ONDERZOEK EN METINGEN:

Datum van het onderzoek: 17/12/2015 Aard van het onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek ~~periodieke controle/ contrôle periodique~~ volgens: (AREI art. 270) (~~AREI art. 271~~) (~~AREI art. 276~~) (~~AREI art. 276bis~~) (~~ARAB art. 262~~) (~~K.B. 12.2.2012~~) (~~TR. art. 231~~) (Voorschr. DNB)

Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Verzwaring~~ - ~~Verkoop woneenheid~~: Type der lokalen: woning

Begin werken: Fundering vóór - na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór - na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art.86

Aansluiting: Spanning 230 V — Bescherming van de aansluiting out 40 A max

Voedingskabel hoofdbord: 4 X 10 mm² — Alg. schakelaar: type 40A 300mA

Type van de aardelektrode: lus - ~~staven~~ - ~~peenen~~ - ~~horizontale geleider~~ — Schema: TT

Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 33; RA: 23 Ohm; RI tot >10 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren:

BESCHRIJVING:

zie schema's

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso

VASTGESTELDE INBREUKEN ~~EN/OF NOTA'S~~:

geen

PROCES-VERBAAL VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK

gezien op

de aangestelde van de stroomverdeler

naam:

handtekening:

BESLUIT

☐ 1. De installatie is **conform**. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de eéndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 17/12/2040 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

☒ 2. De installatie is **niet conform**.

☐ 3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen. De installatie is **niet conform**. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden door (hetzelfde) organisme uiterlijk op

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: ZIE KEERZIJDE.

De agent-onderzoeker, (nr., naam, handtekening) 288 PV6

voor de Directeur,

* V E R S L A G – R A P P O R T *

FORM 3829L 02/2014

Maatschappelijke zetel: Neerveldstraat 109 bus 6, B-1200 Brussel