



Ringlaan 39
1853 - Strombeek-Bever
tel. +32 2 880 88 90
info@aceg.be
www.aceg.be

2073
06
01



Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 06/07/2023

Inspecteur: Peter D'Hooge

Mentor:

Installateur: Home electro service

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.: BE 0439 273 111

Merk en type meettoestel: Metrel MI3155

Serienummer: 21251252

Datum verslag: 06/07/2023

Plaats van het onderzoek

Straatnaam De Pannelaan
Huisnummer 16
Busnummer
Postcode 8660
Gemeente De Panne
Land België

Eigenaar

Naam Christiane Vanheste
Straatnaam De Pannelaan
Huisnummer 16
Busnummer
Postcode 8660
Gemeente De Panne
Land België

Installateur

Naam Home electro service
BTW nr. BE 0439 273 111
Telefoonnummer +32 475 72 41 00
E-mail andy@home-electro-service.be


Type : woning

EAN : 54

Teller Nr.: : 5608478

☒ Niet meegedeeld

Afbeelding schakel- en verdeelbord:



Aard onderzoek:

Gelijkvormigheidscontrole van een nieuwe huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1 - 6.4, en 4.2.4

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 63 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 16

Aardelektrode: Verticaal of schuin in de grond gedreven staven, pennen of geleiders



ACA vzw - Erkend controle-organisme
Meensesteenweg 338, 8800 Roeselare
BE 0811.407.869 / TEL: 051/200.002
www.acavzw.be / info@acavzw.be

Referentie: 202503003247 v1
Datum controle: 12/03/2025
Agent-bezoeker: Ralph Bonny
Besluit: Conform



ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP LAAGSPANNING EN OP ZEER LAGE SPANNING (Boek 1 - KB 08/09/2019)

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: MANISOFT, Helvetiastraat(Kok) 40, 8670 KOKSIJDE
Eigenaar: Christiane
Installateur: MANISOFT, Helvetiastraat(Kok) 40, 8670 KOKSIJDE
BTW-nr.: BE 0544 869 289

Installateur = persoon of personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk

Identificatie van de elektrische installatie:

Plaats controle: De Pannelaan 16, 8660 ADINKERKE
EAN-code installatie: 541 448 820 066 394 233
Tarief teller(s): Dag
Nummer teller(s): 5608478
Index teller(s): 87277
Type installatie: Gedecentraliseerde productie-installatie
Private HS-cabine: Neen
DNB: Fluvius
Type lokaal: Halfopen woning

Aard van de controle:

Overeenkomstig de voorschriften van Boek 1 - Installaties op laagspanning en op zeer lage spanning - Interne procedure QPRO/ELE/001

Type controle: Gelijkvormigheidscontrole vóór de ingebruikname - belangrijke wijziging of uitbreiding (6.4)
Datum uitvoering: ☐ Vóór 01/10/1981 ☐ Na 01/10/1981 en vóór 01/06/2020 ☒ Na 01/06/2020
Nota's: Zie rubriek "VASTSTELLINGEN - Opmerkingen"
Afwijkingen (Deel 8): Niet toegepast
Herkeuring op verslag: /

Algemene gegevens van de elektrische installatie:

Nominale spanning: 2 x 230V Max. nominale stroom: Onbepaardbaar Nominale waarde aansluitautomaat: 40 A
Voedingsleiding hoofdbord: 2X10 mm² Type: VOB Type aardverbindingssysteem: TT
Aardelektrode: Aardingspen Sectie aardelektrode: /
Sectie aardgeleider: 16 mm²
Aantal borden: 1 Aantal stroombanen: 2 Aantal reservekringen: 0
Gedecentraliseerde productie-installatie: Aanwezig AC-Vermogen (maximaal): 5,00 kVA
☒ PV-installatie ☐ Batterij-opslag ☐ Waterstofcentrale ☐ Warmte-kracht-koppeling ☐ Windmolen

Algemene beschrijving van de differentieelstroominrichtingen:

Zie tabel p.2

Schema's en plannen van de installatie:

Eendraads- of stroombaanschema('s): Versie/nr. 1 Datum: 12/03/2025 ☒ In orde ☐ Niet aanwezig
Situatieplan(nen): Versie/nr. 1 Datum: 12/03/2025 ☒ In orde ☐ Niet aanwezig
Document(en) van de veiligheidsinstallaties: Versie/nr. / Datum: / ☒ Niet van toepassing ☐ Niet aanwezig
Document(en) van de kritische installaties: Versie/nr. / Datum: / ☒ Niet van toepassing ☐ Niet aanwezig

Metingen, controles en beproevingen:

Spreidingsweerstand aardverbinding: / Ω Meetmethode: ZEB
Algemene isolatieweerstand: +0,5 M Ω Meetspanning: 500 V
Test differentieelstroominrichting(en): Testknop: OK Foutlus: /
Continuïteit van de beschermingsgeleiders: Algemeen: OK Equipotentiale verbinding: OK
Bescherming onrechtstreekse aanraking: OK Bescherming rechtstreekse aanraking: OK
Staat van het vast (opgesteld) materiaal: OK Staat van het verplaatsbaar materieel: OK

