

Atlas Contrôle
Chaussée De La Hulpe 181 box 1
1170 Brussels

RAPPORT DE CONTROLE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE

Numéro de rapport:

28.944

Date du contrôle:

28/08/2023

Lieu du contrôle:

Rue Jean Stas 25 Saint-Gilles 1060

Testeur d'installation:

Agent-visiteur:

Amin Wehbe

Type de contrôle:

Renforcement (Livre 1: 8.4.1)

TI-023/6074018

Date d'émission:

V1 28/08/2023 14:58:03

Prochaine visite avant le:

28/08/2048

Donneur d'ordre

Nom

Srl Azelec

Adresse

Rue Henri Werrie 14 Boite 13, 1090 Jette, Belgique

Téléphone

+32 2 479 40 27

Email

comptabilite@azelec.be

Données générales

Adresse de l'installation

Rue Jean Stas 25 Saint-Gilles 1060

Type de locaux

Appartement 4D

Propriétaire, gestionnaire ou exploitant

Rue Jean Stas 25, 1060 Saint-Gilles

Adresse du propriétaire

Rue Jean Stas 25 Saint-Gilles 1060

Installateur

Données du raccordement

GRD

Sibelga

Numéro de compteur

33013389

Code EAN

Liaison compteur-tableau

XVB 2X10

Tension de service

2 x 230 V

Protection générale

40 A 2P

Contrôles

Schémas/plans

OK

Liaisons équipotentielles

OK

Fondations

avant 81

Installation électrique

après 81

Description de l'installation

Voir plan

Nombre de tableaux

1

Différentiel de tête

300mA - 40A - type A

Test BP du DDR

OK

ΔI_n

OK

Contrôle de l'état

OK

Matériel fixe

OK

Protection contre les contacts directs

OK

Protection contre les contacts indirects

OK

Protection contre les surintensités

OK

Prise de terre

Piquet

Résistance de terre (Ω)

30

Isolement ($M\Omega$)

55.5

Atlas Controle

Chaussée De La Hulpe 181 box 1

1170 Brussels

Conclusions

CONCLUSION : CONFORME

Signature de l'agent-visiteur

