

- ☐ BTV Antwerpen
- ☐ BTV Brabant-Wallon
- ☐ BTV Bruxelles
- ☒ BTV Hainaut
- ☐ BTV Liège
- ☐ BTV Limbourg
- ☐ BTV Namur / Luxembourg
- ☐ BTV Oost-Vlaanderen
- ☐ BTV Vlaams-Brabant
- ☐ BTV West-Vlaanderen

Tél. 03 216 28 90 btv.antwerpen@btvcontrol.be
 Tél. 081 65 84 59 btv.brabantwallon@btvcontrol.be
 Tél. 02 230 81 82 btv.brussel@btvcontrol.be
 Tél. 064 33 64 55 btv.hainaut@btvcontrol.be
 Tél. 04 253 19 72 btv.liege@btvcontrol.be
 Tél. 011 42 18 34 btv.limburg@btvcontrol.be
 Tél. 083 21 35 27 btv.namur@btvcontrol.be
 Tél. 09 252 45 45 btv.oostvlaanderen@btvcontrol.be
 Tél. 016 63 47 45 btv.vlaamsbrabant@btvcontrol.be
 Tél. 056 70 54 05 btv.westvlaanderen@btvcontrol.be

EAN: _____
 Ref.: _____
 Index: 61229,5 kWh

DESCRIPTION GENERALE, CARACTERISTIQUES, RECHERCHE ET MESURES:

Date du contrôle: 19.11.14 Type de contrôle: examen de conformité premier contrôle - visite de contrôle suivant:
 (RGIE art. 270) (RGIE art. 271) (RGIE art. 276) (RGIE art. 276bis) (A.R.4.12.2012) (RGPT art.262) (R.T. art. 231) (Prescriptions distributeur)

Type d'installation: Nouvelle - Extension - Modification - Temporaire - Renforcement - Vente d'habitation; Type locaux: habitation

Début travaux: Fondations avant après 1.10.81 - Installation électrique avant - après 1.10.81 1.1.83 RGIE art.86

Raccordement: Tension 2 x 230 V

Protection raccordement 17 x 63 A

Câble aliment, tableau, princ.: 4 x 16 mm²

Inter.gén.: type 63A-0,14

Time électrode de terre: boucle - barres - piquets - conducteur horizontal Schéma: TT

Nombre de tableaux: 2; Nombre de circuits term.: 19; RA: 7 Ohm; RI tot 20 MOhm

Facteurs d'influences externes:

DESCRIPTION: un 2 phases uniphasé et de 1 phase

CONTROLES effectués: voir verso

INFRACTIONS CONSTATÉES ET/OU NOTES:

non

PROCES-VERBAL DE CONFORMITE

Vu le:

le responsable du distributeur

nom:

signature:

CONCLUSION

- ☒ 1. L'installation est conforme. Les bornes d'entrées du DPCDR général sont scellées et les schémas unifilaires et de situation ont été visés. L'installation doit être vérifiée avant le 14/10/18 (art. 271 RGIE) ainsi qu'avant mise en service après modification ou extension importante exécutée avant cette date.
- ☐ 2. L'installation n'est pas conforme
- ☐ 3. L'installation peut être maintenue en service pour autant qu'il soit remédié sans retard aux infractions mentionnées et pour autant que les mesures nécessaires soient prises pour que l'installation ne présente pas de danger pour les personnes et les biens. L'installation n'est pas conforme. L'installation doit être vérifiée par le (même) organisme avant le:

DEVOIRS DU PROPRIETAIRE, GESTIONNAIRE OU LOCATAIRE: VOIR VERSO.

L'agent visiteur,
 (N°, nom, signature)

M. M. M. M.



* VERSLAG - RAPPORT *

pour Le Directeur,