

CONFORMITEITSATTEST/CERTIFICAAT OPSLAGTANK (HOUDER)

firma naam: VOF OSSO straat en nummer: RODDAM 106 postcode en gemeente: 2880 BORNEM tel.: 0473 74 30 18 fax.: email: filip@osso-res.be ondernemingsnummer: BE 0791.869.396		volgnummer attest: STK2403066 technicus voornaam en naam: Filip De Haes erkenningsnr.: ERK/TS/107414 datum controle: 10/01/2025 arbeidsduur: van u tot u	
klant: ☒ eigenaar ☐ gebruiker ☐ syndicus ☐ particulier ☐ onderneming naam: NUYTS INGRID straat en nummer: OUDE BAAN 6 postcode en gemeente: 3271 ZICHEN tel.: 013784373 gsm: 0474 508604 email: NUYTS-INGRID@HOTMAIL.COM		adres opslagtank indien verschillend van klant ☐ N.v.t. naam contactpersoon: ZDEM straat en nummer: OUDE BAAN 6 postcode en gemeente: 3271 ZICHEN tel.: gsm: email: ZDEM	
KENMERKEN VAN DE OPSLAGTANK			
particulier ☒ niet-ingedeeld, inhoud: 3000 L ☐ ingedeeld, inhoud: L		onderneming ☐ ingedeeld, inhoud: L	
☐ ingedeeld, inhoud: L		☐ klasse 3 (vanaf 5000kg) ☐ klasse 2 ☐ klasse 1	
☒ ondergronds ☐ bovengronds		☒ cilindrisch ☐ rond ☐ parallellepipedum ☐ ovaal ☐ andere:	
☐ groeve ☒ niet toegankelijk ☐ toegankelijk ☐ inkuiping ☐ andere:		☒ staal (enkelwandig) ☐ staal (dubbelwandig) ☐ roestvast staal ☐ gewapend thermohardende kunststoffen ☐ andere kunststoffen ☐ prefabconstructie	
datum van plaatsing: 01/05/2020 (+1972)		tanknummer:	
Gestockeerde product: ☐ gasolieverwarming type A ☒ gasolieverwarming type B ☐ diesel ☐ lampolie type C ☐ andere:			
KENPLAAT VAN DE OPSLAGTANK (ingedeelde inrichting)			
☐ aanwezig ☐ niet aanwezig of onleesbaar, gegevens overgenomen van			
merk:		fabricagenummer:	
de laatste twee cijfers van het jaartal van de controle:		☐ nr. prototypekeuring: ☐ n.v.t.	
norm:			
☐ inhoud: ☐ diameter: en lengte:			
*Dit is niet de merkplaat of klevet die wordt aangebracht naar aanleiding van een (periodieke) controle maar de kenplaat die wordt aangebracht bij het merken van de houder overeenkomstig de codes van goede praktijk inzake bouw en controle van vaste houders (bijlage 5.17.2, van titel II van het Vlareem).			
CONTROLE OPSLAGTANK			
vorig certificaat/attest ☐ aanwezig, datum: / / ☒ niet aanwezig			
visuele controle			
toezichtspuit/mangat ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig		leidingen en toebehoren aansluitingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok staat leidingen (ontluchting, vulling) ☒ ok ☐ niet ok uitmonding leidingen ☒ ok ☐ niet ok staat aanvoer- en terugvoerleiding ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok stookoliefilter ☒ aanwezig ☐ niet aanwezig ☒ ok ☐ niet ok andere toebehoren:	
inkuiping ☐ aanwezig ☐ niet aanwezig ☐ n.v.t.		verontreiniging ☐ ja ☒ nee waterdicht ☐ ok ☐ niet ok koolwaterstofdicht ☐ ok ☐ niet ok algemene staat ☐ ok ☐ niet ok	
opslagtank staat wanden (schildering, isolatie,....) ☐ ok ☐ niet ok algemene staat tank ☐ ok ☐ niet ok zichtbare verontreiniging rond tank ☐ ja ☐ nee zichtbare verontreiniging ☐ ja ☐ nee		opmerkingen:	
fundering, steunblokken, stabiliteit en afwatering ☐ ok ☐ niet ok		opmerkingen:	
groeve / prefabconstructie / andere ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok		opmerkingen:	
beproeving deel I			
waarschuwings- of overvulbeveiligings-systeem (bijlage 5.17.7, van titel II van het Vlareem)		aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ fluit ☒ ☐ elektrische sonde ☐ ☐ andere: ☐ ☐	
water- en slibbemonstering (bijlage 5.17.4, van titel II van het Vlareem)		controle werking ok ☒ niet ok ☐ hoeveelheid water: cm pH: geleidbaarheid: mS/cm bezinsel/slib aanwezig: ☒ nee ☐ ja ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:	
potentiaalmeting		☐ n.v.t. (bovengrondse opslagtank) ☒ uitgevoerd: -574 mV (meest positieve waarde), ☒ ok ☐ niet ok ☐ niet uitgevoerd, opmerkingen:	



lekdetectiesysteem (bijlage 5.17.3, van titel II van het Vlorem)	permanent: ☐ ok ☐ niet ok	op basis van:		controle werking	
		☐ fluidum	☐ onderdruk	☐ ok	☐ niet ok
☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t.		☐ overdruk	☐ peilbuis + sensor/detector	☐ ok	☐ niet ok
		☐ andere:		☐ ok	☐ niet ok
akoestisch of visueel alarmsignaal					
dichtheidsbeproeving	☐ n.v.t. ☒ uitgevoerd		Bevestig in deze ruimte minstens de afdruk van de meting van het elektronisch meettoestel of voeg deze toe als bijlage bij het attest/certificaat. De meetwaarden moeten eveneens schriftelijk worden ingevuld.		
	☐ ultrasoon, boven het vloeistofniveau: dBuV onder het vloeistofniveau: dBuV ☒ overdruk, drukverlies: <u>-1.2</u> mbar/h ☐ onderdruk, drukverlies: mbar/h ☐ andere methode: ☐ opmerkingen:				
kathodische bescherming: ☐ aanwezig ☒ niet aanwezig ☐ n.v.t. ☐ ok ☐ niet ok opmerkingen:					
peilmeting		aanwezig	niet aanwezig	controle werking	
	peilstok	☒	☐	☒ ok	☐ niet ok
	mechanisch	☐	☐	☐ ok	☐ niet ok
	pneumatisch	☐	☐	☐ ok	☐ niet ok
	hydrostatisch	☐	☐	☐ ok	☐ niet ok
	ultrasoon	☐	☐	☐ ok	☐ niet ok
andere:					
controle en beproeving deel II (ingedeelde inrichting)					
corrosiviteit van de bodem – bodemonderzoek: ☐ n.v.t. ☐ vorige onderzoek uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee ☐ uitgevoerd op/...../....., rapport in bijlage: ☐ ja ☐ nee					
kathodische bescherming**: ☐ aanwezig, controle: ☐ ok ☐ niet ok ☐ niet aanwezig opmerkingen: ☐ n.v.t.					
onderzoek van de staat van de binnenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd		inwendige inspectie: ☐ ok ☐ niet ok niet-destructief onderzoek wanddikte: mm opmerkingen:			
onderzoek van de staat van de buitenwand: ☐ n.v.t. ☐ uitgevoerd, ☐ ok ☐ niet ok		opmerkingen:			
**De controle met betrekking tot corrosie en kathodische bescherming dient te gebeuren in samenwerking met een milieudeskundige erkend in de discipline bodemcorrosie.					
andere opmerkingen / uitgevoerde werkzaamheden					
EINDBEOORDELING					
☒ groen	De opslagtank voldoet aan de wettelijke bepalingen en mag verder gevuld en gebruikt worden.				
☐ oranje	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen maar mag verder gevuld en gebruikt worden gedurende max. 6 maanden.				
☐ rood***	De opslagtank voldoet niet aan de wettelijke bepalingen, het is verboden de tank te vullen of laten vullen.				
***Binnen de veertien dagen nadat een rode merkplaat of klever aangebracht werd maakt de gebruiker of op zijn verzoek de erkende technicus hiervan melding bij de afdeling van de Vlaamse Milieumaatschappij bevoegd voor grondwater.					
WAARSCHUWING Niet-ingedeelde inrichting: indien zich een verontreiniging voordoet of lekkage vastgesteld of vermoed wordt, dienen onverwijld alle maatregelen genomen om de schade en verstoring van het milieu te beperken. Indien verdere verontreiniging van bodem en grondwater niet onmiddellijk tegengehouden kan worden, wordt de opslaginstallatie buiten gebruik gesteld en wordt de houder geëldigd. In dit laatste geval wordt de toezichthouder onmiddellijk verwittigd. Behalve in het geval van een ernstige verontreiniging en wanneer de voortschrijding ervan de saneringskosten sterk opdrijft, mag het buiten gebruik nemen van de installatie enkele dagen uitgesteld worden in de periode tussen 1 november en 31 maart om de exploitant en de gebruikers de mogelijkheid te geven om te voorzien in een alternatieve verwarmingsbron.					
Ingedeelde inrichting: indien lekken worden vastgesteld treft de exploitant de nodige maatregelen om explosiegevaar te voorkomen en om verdere bodem- en grondwaterverontreiniging zoveel mogelijk te beperken. Vloeistoflekken die aanleiding hebben gegeven tot bodemverontreiniging of tot verspreiding in de openbare riolering, in de oppervlaktewateren, in de grondwaters of op naburige eigendommen dienen onmiddellijk door de exploitant aangegeven te worden aan de afdeling, bevoegd voor milieuhandhaving, aan de gouverneur van de provincie en aan de burgemeester.					
De eerstvolgende controle moet gebeuren voor <u>20.01.2025 18.30</u> ☐ n.v.t.					
Filip De Haes - ERK/TS/107414  handtekening erkend technicus			voor kennisname  handtekening klant		
Meer informatie over de regelgeving inzake stookolietanks vindt u op http://www.lne.be/themas/vergunningen/praktisch/faq/stookolietanks/ .					



testo 324
Instrumentklasse: L
V1.22 64631908/B

Dichtingsproef
Ondergrondse tank
ERK/IS/107414

Meetlocatie:
STK
Adres:
ZICHEM
Nuyts Ingrid
Oude Baan 70

Getest systeem

Serienummer gasmeter

Identificatie

10.01.2025 14:38.54

protocol
STOOKOLIETANK

Rusttijd	00:05:00
Meettijd	01:00:00
Meetduur	00:55:00

Startdruk	214.2 mbar
Einddruk	--- mbar
dP	-1.2 mbar
Testdru(ref)	150.0 mbar
Resultaat	OK

Inspecteur
F. De Haes